

#15376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Молодежная 6 - Озерная 30, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8573
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19084104
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,86	0	10,472	0	0	10,262	0	0	24	922	0	0	66,6	46,6	0,43	0,27	-
22.07.2021	0,877	0	10,569	0	0	10,355	0	0	24	922	0	0	66,7	46,5	0,43	0,27	-
23.07.2021	0,942	0	10,966	0	0	10,745	0	0	24	922	0	0	66,7	45,8	0,43	0,27	-
24.07.2021	0,734	0	8,84	0	0	8,661	0	0	24	922	0	0	66,8	46,6	0,44	0,27	-
25.07.2021	0,631	0	8,835	0	0	8,658	0	0	24	922	0	0	66,6	49,2	0,44	0,27	-
26.07.2021	0,768	0	9,767	0	0	9,567	0	0	24	922	0	0	67,2	48	0,44	0,27	-
27.07.2021	0,723	0	9,339	0	0	9,153	0	0	24	922	0	0	66,2	47,4	0,44	0,27	-
28.07.2021	0,678	0	8,971	0	0	8,788	0	0	24	922	0	0	67,1	48,8	0,45	0,27	-
29.07.2021	0,714	0	9,22	0	0	9,029	0	0	24	922	0	0	67,6	48,8	0,45	0,27	-
30.07.2021	0,976	0	9,329	0	0	9,143	0	0	24	922	0	0	66,3	40,9	0,44	0,27	-
31.07.2021	1,024	0	9,9	0	0	9,704	0	0	24	922	0	0	66	40,9	0,45	0,27	-
01.08.2021	0,905	0	8,837	0	0	8,664	0	0	24	922	0	0	65,7	40,8	0,44	0,27	-
02.08.2021	0,908	0	8,645	0	0	8,474	0	0	24	922	0	0	66,2	40,6	0,45	0,27	-
03.08.2021	0,985	0	9,274	0	0	9,088	0	0	24	922	0	0	66,4	40,6	0,44	0,27	-
04.08.2021	0,374	0	6,693	0	0	6,609	0	0	24	922	0	0	52	38,5	0,32	0,22	-
05.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	37,1	29,7	0,1	0,03	-
06.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	34,4	26,5	0,09	0,02	-
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	32,5	26,3	0,09	0,02	-
08.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	31,1	25,5	0,09	0,02	-
09.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	30,2	25,5	0,09	0,02	-
10.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	29,5	24,9	0,09	0,02	-
11.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	29,1	24,3	0,09	0,02	-
12.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	924	0	0	29,1	24,5	0,09	0,02	-
13.08.2021	0	0	1,011	0	0	1,01	0	0	24	924	0	0	22,8	31,7	0,1	0,03	-
14.08.2021	0	0	0,741	0	0	0,74	0	0	24	924	0	0	20,6	29,2	0,22	0,15	-
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	925	0	0	22,2	22,7	0,28	0,21	-
16.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	925	0	0	22,1	22,2	0,22	0,15	-
17.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	925	0	0	28,2	28,7	0,36	0,24	-
18.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	925	0	0	58,9	54	0,45	0,25	-
19.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	925	0	0	57,6	54,6	0,43	0,26	-
20.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	925	0	0	57,9	54,8	0,45	0,27	-
Итого:	12,099	0	141,409	0	0	138,65	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,89																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	17020,373	152646,263	0	0	148830,612	0	0	17064	4
20.08.2021	17032,473	152787,673	0	0	148969,261	0	0	17808	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 8:59:25