

#133924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Горького 209Б, Калининград

4951

8169

ТВ7 (АСЦП)

17050422

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,726	0	23,905	0	0	23,386	0	0	24	0	69,1	51,4	0,04	0,3	-
22.05.2025	1,714	0	24,242	0	0	23,72	0	0	24	0	68,8	51,5	0,04	0,3	-
23.05.2025	1,742	0	24,569	0	0	24,038	0	0	24	0	68,8	51,5	0,04	0,3	-
24.05.2025	1,756	0	26,574	0	0	25,999	0	0	24	0	69	52,8	0,04	0,3	-
25.05.2025	1,7	0	26,506	0	0	25,934	0	0	24	0	68,9	53,2	0,04	0,3	-
26.05.2025	1,671	0	24,391	0	0	23,862	0	0	24	0	69,1	52,3	0,04	0,3	-
27.05.2025	1,656	0	24,285	0	0	23,759	0	0	24	0	69,1	52,4	0,04	0,3	-
28.05.2025	1,627	0	25,02	0	0	24,478	0	0	24	0	69	53,1	0,05	0,31	-
29.05.2025	1,682	0	25,118	0	0	24,572	0	0	24	0	69,1	52,7	0,04	0,3	-
30.05.2025	1,701	0	25,375	0	0	24,822	0	0	24	0	69,2	52,8	0,04	0,3	-
31.05.2025	1,68	0	27,152	0	0	26,565	0	0	24	0	68,9	53,7	0,04	0,3	-
01.06.2025	1,68	0	27,953	0	0	27,341	0	0	24	0	69,4	54,7	0,05	0,31	-
02.06.2025	1,697	0	27,26	0	0	26,668	0	0	24	0	69,1	53,8	0,04	0,31	-
03.06.2025	1,653	0	26,272	0	0	25,701	0	0	24	0	69,2	53,8	0,05	0,31	-
04.06.2025	1,645	0	27,877	0	0	27,273	0	0	24	0	68,9	54,5	0,05	0,31	-
05.06.2025	1,668	0	29,154	0	0	28,522	0	0	24	0	69	55	0,05	0,31	-
06.06.2025	1,662	0	28,533	0	0	27,912	0	0	24	0	69,2	55	0,05	0,31	-
07.06.2025	1,623	0	27,944	0	0	27,339	0	0	24	0	69,1	54,8	0,05	0,31	-
08.06.2025	1,611	0	28,371	0	0	27,756	0	0	24	0	69,1	55,2	0,05	0,31	-
09.06.2025	1,648	0	25,474	0	0	24,925	0	0	24	0	68,8	52,9	0,04	0,3	-
10.06.2025	1,651	0	24,85	0	0	24,314	0	0	24	0	68,9	52,6	0,04	0,3	-
11.06.2025	1,678	0	25,73	0	0	25,171	0	0	24	0	69,1	53,2	0,04	0,3	-
12.06.2025	1,679	0	27,231	0	0	26,642	0	0	24	0	68,9	53,8	0,04	0,3	-
13.06.2025	1,664	0	26,488	0	0	25,913	0	0	24	0	69,1	53,7	0,04	0,31	-
14.06.2025	1,645	0	28,969	0	0	28,341	0	0	24	0	69	55,1	0,05	0,31	-
15.06.2025	1,609	0	28,883	0	0	28,26	0	0	24	0	68,9	55,3	0,05	0,31	-
16.06.2025	0,803	0	17,694	0	0	17,313	0	0	24	0	68,7	57,6	0,05	0,31	-
17.06.2025	0,192	0	9,012	0	0	8,822	0	0	24	0	67,9	62,7	0,04	0,31	-
18.06.2025	0,198	0	9,01	0	0	8,822	0	0	24	0	67,6	62,2	0,05	0,31	-
19.06.2025	0,191	0	8,404	0	0	8,23	0	0	24	0	67,5	61,9	0,04	0,31	-
20.06.2025	0,182	0	8,141	0	0	7,971	0	0	24	0	67,6	62,1	0,04	0,31	-
Итого:	45,034	0	740,387	0	0	724,371	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,756														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1678,141	21232,796	0	0	20746,693	0	0	29010	41
20.06.2025	1723,175	21973,181	0	0	21471,064	0	0	29754	41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:28:02