

#13617#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Горького 209Б, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8169
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050422
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,036	0	1,007	0	0	0,993	0	0	24	73	8	0	55,8	47,2	0,35	0,28	-
22.06.2021	0,032	0	0,799	0	0	0,788	0	0	24	75	8	0	52,7	43	0,35	0,28	-
23.06.2021	0,034	0	0,832	0	0	0,821	0	0	24	77	8	0	53	43,1	0,35	0,29	-
24.06.2021	0,039	0	0,9	0	0	0,888	0	0	24	80	8	0	53,7	43,2	0,36	0,29	-
25.06.2021	0,039	0	0,955	0	0	0,941	0	0	24	80	8	0	54,7	44,9	0,35	0,29	-
26.06.2021	0,035	0	0,838	0	0	0,827	0	0	24	80	8	0	53,7	43,6	0,35	0,28	-
27.06.2021	0,02	0	0,6	0	0	0,593	0	0	24	80	8	0	48,6	40,4	0,35	0,29	-
28.06.2021	0,049	0	1,082	0	0	1,067	0	0	24	80	8	0	55,3	44,4	0,35	0,29	-
29.06.2021	0,055	0	1,074	0	0	1,058	0	0	24	82	8	0	55,7	43,2	0,35	0,29	-
30.06.2021	0,043	0	0,928	0	0	0,915	0	0	24	82	8	0	54,7	43,4	0,35	0,29	-
01.07.2021	0,037	0	0,984	0	0	0,971	0	0	24	83	8	0	55,1	46	0,35	0,29	-
02.07.2021	0,045	0	1,04	0	0	1,025	0	0	24	84	8	0	55,3	44,8	0,35	0,29	-
03.07.2021	0,031	0	0,784	0	0	0,774	0	0	24	84	8	0	51,8	42,3	0,35	0,29	-
04.07.2021	0,026	0	0,743	0	0	0,734	0	0	24	84	8	0	51,2	42,8	0,35	0,29	-
05.07.2021	0,048	0	1,028	0	0	1,013	0	0	24	84	8	0	55,6	44,4	0,35	0,29	-
06.07.2021	0,045	0	1,043	0	0	1,027	0	0	24	84	8	0	56,2	45,7	0,35	0,29	-
07.07.2021	0,033	0	0,804	0	0	0,794	0	0	24	85	8	0	52,9	42,9	0,35	0,29	-
08.07.2021	0,045	0	0,942	0	0	0,929	0	0	24	86	8	0	54,7	43,1	0,35	0,29	-
09.07.2021	0,035	0	0,833	0	0	0,822	0	0	24	86	8	0	53,3	43,3	0,35	0,29	-
10.07.2021	0,024	0	0,642	0	0	0,634	0	0	24	86	8	0	49,6	40,4	0,35	0,29	-
11.07.2021	0,024	0	0,634	0	0	0,627	0	0	24	86	8	0	49,4	40,3	0,35	0,29	-
12.07.2021	0,037	0	0,946	0	0	0,933	0	0	24	86	8	0	54,1	44,5	0,35	0,29	-
13.07.2021	0,04	0	1,14	0	0	1,123	0	0	24	86	8	0	56,2	47,6	0,35	0,29	-
Итого:	0,852	0	20,578	0	0	20,297	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,203																

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	1363,963	26567,466	0	0	25938,132	0	0	24977	16
13.07.2021	1364,817	26588,042	0	0	25958,428	0	0	25529	16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:51:11