

# #13605#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Горького 209Б, Калининград  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 8169  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 17050422  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2022 | 0,035   | 0         | 2,741   | 0       | 0       | 2,691  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 60,7   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 22.06.2022 | 0,038   | 0         | 2,839   | 0       | 0       | 2,785  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,2   | 60,9   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 23.06.2022 | 0,036   | 0         | 2,689   | 0       | 0       | 2,639  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 60,7   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 24.06.2022 | 0,026   | 0         | 2,611   | 0       | 0       | 2,562  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 61,3   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 25.06.2022 | 0,017   | 0         | 2,46    | 0       | 0       | 2,415  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 61,7   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 26.06.2022 | 0,014   | 0         | 2,422   | 0       | 0       | 2,378  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 61,7   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 27.06.2022 | 0,021   | 0         | 2,54    | 0       | 0       | 2,493  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 61,4   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 28.06.2022 | 0,056   | 0         | 2,879   | 0       | 0       | 2,825  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 59,1   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 29.06.2022 | 0,026   | 0         | 2,661   | 0       | 0       | 2,611  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,5   | 61,1   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 30.06.2022 | 0,028   | 0         | 2,721   | 0       | 0       | 2,671  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,5   | 61,1   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 01.07.2022 | 0,018   | 0         | 2,429   | 0       | 0       | 2,385  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 61     | 0,39    | 0,31    | -           |
| 02.07.2022 | 0,021   | 0         | 2,592   | 0       | 0       | 2,545  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,2   | 61,3   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 03.07.2022 | 0,015   | 0         | 2,35    | 0       | 0       | 2,308  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 61,1   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 04.07.2022 | 0,021   | 0         | 2,473   | 0       | 0       | 2,428  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63     | 60,9   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 05.07.2022 | 0,022   | 0         | 2,439   | 0       | 0       | 2,395  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 60,4   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 06.07.2022 | 0,022   | 0         | 2,473   | 0       | 0       | 2,428  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 60,7   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 07.07.2022 | 0,025   | 0         | 2,49    | 0       | 0       | 2,446  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 60,1   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 08.07.2022 | 0,024   | 0         | 2,455   | 0       | 0       | 2,412  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,1   | 59,8   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 09.07.2022 | 0,017   | 0         | 2,401   | 0       | 0       | 2,359  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,7   | 59,9   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 10.07.2022 | 0,016   | 0         | 2,359   | 0       | 0       | 2,317  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 60,1   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 11.07.2022 | 0,026   | 0         | 2,553   | 0       | 0       | 2,508  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,2   | 59,7   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 12.07.2022 | 0,023   | 0         | 2,467   | 0       | 0       | 2,423  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 59,5   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 13.07.2022 | 0,025   | 0         | 2,53    | 0       | 0       | 2,485  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,2   | 59,8   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 14.07.2022 | 0,028   | 0         | 2,565   | 0       | 0       | 2,52   | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,1   | 59,5   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 15.07.2022 | 0,031   | 0         | 2,658   | 0       | 0       | 2,611  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,3   | 59,5   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 16.07.2022 | 0,021   | 0         | 2,365   | 0       | 0       | 2,324  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,6   | 59,5   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 17.07.2022 | 0,017   | 0         | 2,312   | 0       | 0       | 2,271  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,7   | 60     | 0,38    | 0,31    | -           |
| 18.07.2022 | 0,032   | 0         | 2,642   | 0       | 0       | 2,596  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,1   | 59,1   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 19.07.2022 | 0,03    | 0         | 2,652   | 0       | 0       | 2,605  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,3   | 59,6   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 20.07.2022 | 0,028   | 0         | 2,48    | 0       | 0       | 2,437  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 58,6   | 0,33    | 0,26    | -           |
| Итого:     | 0,759   | 0         | 76,248  | 0       | 0       | 74,873 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,181   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2022 | 227,65 | 2558,838 | 0      | 0      | 2499,071 | 0     | 0     | 3465    | 26     |
| 20.07.2022 | 228,41 | 2635,086 | 0      | 0      | 2573,944 | 0     | 0     | 4185    | 26     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 11:02:41