

#13618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Горького 209Б, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8169
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050422
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,028	0	0,604	0	0	0,597	0	0	24	121	8	0	48,5	37,2	0,35	0,29	-
22.08.2021	0,026	0	0,6	0	0	0,593	0	0	24	121	8	0	48	37,4	0,35	0,29	-
23.08.2021	0,045	0	0,896	0	0	0,884	0	0	24	121	8	0	53	40,8	0,35	0,29	-
24.08.2021	0,059	0	1,045	0	0	1,03	0	0	24	121	8	0	54,9	41,2	0,35	0,29	-
25.08.2021	0,045	0	0,893	0	0	0,882	0	0	24	121	8	0	53	40,9	0,35	0,29	-
26.08.2021	0,05	0	1,018	0	0	1,004	0	0	24	121	8	0	54,4	42,6	0,35	0,29	-
27.08.2021	0,051	0	0,954	0	0	0,941	0	0	24	121	8	0	53,5	40,6	0,35	0,29	-
28.08.2021	0,033	0	0,66	0	0	0,653	0	0	24	123	8	0	49,1	37,1	0,35	0,29	-
29.08.2021	0,027	0	0,618	0	0	0,611	0	0	24	123	8	0	47,8	37,4	0,35	0,29	-
30.08.2021	0,032	0	0,697	0	0	0,689	0	0	24	123	8	0	48,2	37,1	0,35	0,29	-
31.08.2021	0,039	0	0,791	0	0	0,781	0	0	24	124	8	0	51,1	39,1	0,35	0,29	-
01.09.2021	0,041	0	0,767	0	0	0,758	0	0	24	124	8	0	50,9	38	0,35	0,29	-
02.09.2021	0,045	0	0,838	0	0	0,828	0	0	24	124	8	0	52	39,1	0,35	0,29	-
03.09.2021	0,054	0	0,872	0	0	0,86	0	0	24	124	8	0	52,9	37,9	0,35	0,29	-
04.09.2021	0,036	0	0,669	0	0	0,662	0	0	24	124	8	0	48,8	35,8	0,35	0,29	-
05.09.2021	0,034	0	0,728	0	0	0,719	0	0	24	124	8	0	48,9	37,5	0,35	0,29	-
06.09.2021	0,048	0	0,901	0	0	0,889	0	0	24	124	8	0	52,6	39,7	0,35	0,29	-
07.09.2021	0,05	0	0,958	0	0	0,946	0	0	24	124	8	0	53,2	40,5	0,35	0,29	-
08.09.2021	0,069	0	1,221	0	0	1,203	0	0	24	124	8	0	56,2	42,4	0,35	0,29	-
09.09.2021	0,048	0	1,097	0	0	1,082	0	0	24	124	8	0	55,1	44,4	0,35	0,29	-
10.09.2021	0,057	0	1,107	0	0	1,091	0	0	24	124	8	0	55	42,6	0,35	0,29	-
11.09.2021	0,036	0	0,764	0	0	0,754	0	0	24	124	8	0	51	39,5	0,35	0,29	-
12.09.2021	0,031	0	0,779	0	0	0,77	0	0	24	124	8	0	50,5	41	0,35	0,29	-
13.09.2021	0,05	0	1,18	0	0	1,163	0	0	24	124	8	0	55,8	45,5	0,35	0,29	-
14.09.2021	0,05	0	1,151	0	0	1,135	0	0	24	124	8	0	55,6	45	0,35	0,29	-
15.09.2021	0,053	0	1,138	0	0	1,122	0	0	24	124	8	0	55,2	44	0,35	0,29	-
16.09.2021	0,059	0	1,29	0	0	1,271	0	0	24	124	8	0	56,4	45,2	0,35	0,29	-
17.09.2021	0,053	0	1,167	0	0	1,15	0	0	24	124	8	0	55,7	44,8	0,35	0,29	-
18.09.2021	0,316	0	3,685	0	0	3,618	0	0	24	124	8	0	62,6	41,8	0,35	0,29	-
19.09.2021	0,097	0	1,479	0	0	1,457	0	0	24	124	8	0	56,7	40,8	0,36	0,29	-
20.09.2021	0,052	0	1,113	0	0	1,098	0	0	24	124	8	0	54,6	43,3	0,35	0,22	-
Итого:	1,714	0	31,68	0	0	31,241	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,409																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	1366,259	26623,864	0	0	25993,777	0	0	26441	16
20.09.2021	1367,974	26655,543	0	0	26025,019	0	0	27185	16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 13:03:19