

#95220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Горького 209Б, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8169
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050422
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,01	0	0,664	0	0	0,657	0	0	24	0	50,7	47,1	0,34	0,27	-
22.08.2024	0,012	0	0,751	0	0	0,741	0	0	24	0	52,7	48,9	0,32	0,24	-
23.08.2024	0,012	0	0,754	0	0	0,744	0	0	24	0	53	49,2	0,33	0,24	-
24.08.2024	0,011	0	0,743	0	0	0,733	0	0	24	0	52,8	49,2	0,33	0,24	-
25.08.2024	0,011	0	0,728	0	0	0,719	0	0	24	0	52,6	49,1	0,33	0,24	-
26.08.2024	0,009	0	0,577	0	0	0,57	0	0	24	0	50,7	46,7	0,31	0,25	-
27.08.2024	0,01	0	0,66	0	0	0,652	0	0	24	0	49,8	46,2	0,34	0,28	-
28.08.2024	0,012	0	0,849	0	0	0,838	0	0	24	0	53,9	50,3	0,39	0,31	-
29.08.2024	0,012	0	0,836	0	0	0,825	0	0	24	0	54,1	50,7	0,38	0,31	-
30.08.2024	0,012	0	0,86	0	0	0,848	0	0	24	0	55,1	51,8	0,39	0,31	-
31.08.2024	0,012	0	0,862	0	0	0,849	0	0	24	0	55,2	51,7	0,39	0,31	-
01.09.2024	0,012	0	0,794	0	0	0,783	0	0	24	0	54,5	50,9	0,38	0,31	-
02.09.2024	0,013	0	0,825	0	0	0,814	0	0	24	0	54,8	51,1	0,38	0,31	-
03.09.2024	0,013	0	0,877	0	0	0,864	0	0	24	0	55,5	51,9	0,39	0,31	-
04.09.2024	0,012	0	0,81	0	0	0,799	0	0	24	0	54,4	50,9	0,39	0,31	-
05.09.2024	0,012	0	0,82	0	0	0,808	0	0	24	0	55,1	51,6	0,39	0,31	-
06.09.2024	0,012	0	0,815	0	0	0,804	0	0	24	0	54,5	50,9	0,39	0,31	-
07.09.2024	0,012	0	0,844	0	0	0,833	0	0	24	0	54,2	50,9	0,39	0,31	-
08.09.2024	0,012	0	0,853	0	0	0,841	0	0	24	0	55,2	51,7	0,39	0,31	-
09.09.2024	0,013	0	0,859	0	0	0,847	0	0	24	0	55,1	51,4	0,39	0,3	-
10.09.2024	0,013	0	0,862	0	0	0,85	0	0	24	0	53,9	50,4	0,38	0,3	-
11.09.2024	0,014	0	0,952	0	0	0,938	0	0	24	0	55,7	52,1	0,39	0,3	-
12.09.2024	0,014	0	0,965	0	0	0,952	0	0	24	0	55,2	51,6	0,39	0,3	-
13.09.2024	0,014	0	0,94	0	0	0,927	0	0	24	0	54,5	50,9	0,39	0,3	-
14.09.2024	0,014	0	0,943	0	0	0,93	0	0	24	0	54,4	50,8	0,39	0,3	-
15.09.2024	0,014	0	0,948	0	0	0,935	0	0	24	0	54,5	50,9	0,39	0,3	-
16.09.2024	0,014	0	0,937	0	0	0,924	0	0	24	0	54,6	51	0,39	0,31	-
17.09.2024	0,015	0	0,916	0	0	0,903	0	0	24	0	56,1	52,2	0,38	0,31	-
18.09.2024	0,015	0	0,927	0	0	0,914	0	0	24	0	55,9	52,1	0,39	0,31	-
19.09.2024	0,015	0	0,942	0	0	0,928	0	0	24	0	56,3	52,5	0,39	0,31	-
20.09.2024	0,014	0	0,945	0	0	0,931	0	0	24	0	56,1	52,4	0,39	0,31	-
Итого:	0,39	0	26,058	0	0	25,701	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,093														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1230,934	15197,072	0	0	14850,841	0	0	22460	39
20.09.2024	1231,322	15223,127	0	0	14876,538	0	0	23204	39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:27:48