

#13610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Горького 209Б, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8169
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050422
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.11.2021 | 1,988 | 0 | 26,981 | 0 | 0 | 26,403 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 68,9 | 50,9 | 0,41 | 0,31 | 9 |
| 22.11.2021 | 2,027 | 0 | 22,673 | 0 | 0 | 22,144 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 72,2 | 50,4 | 0,41 | 0,31 | 6 |
| 23.11.2021 | 2,062 | 0 | 26,274 | 0 | 0 | 25,701 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 69,6 | 50,5 | 0,41 | 0,31 | - |
| 24.11.2021 | 2,054 | 0 | 28,455 | 0 | 0 | 27,859 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 68,1 | 50,5 | 0,41 | 0,31 | - |
| 25.11.2021 | 2,049 | 0 | 26,325 | 0 | 0 | 25,751 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 69,5 | 50,5 | 0,41 | 0,31 | - |
| 26.11.2021 | 2,045 | 0 | 22,593 | 0 | 0 | 22,063 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 72,5 | 50,4 | 0,41 | 0,31 | - |
| 27.11.2021 | 2,081 | 0 | 21,518 | 0 | 0 | 20,996 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 73,9 | 50,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 28.11.2021 | 2,078 | 0 | 22,739 | 0 | 0 | 22,204 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 72,6 | 50,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 29.11.2021 | 2,126 | 0 | 22,399 | 0 | 0 | 21,863 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 73,1 | 49,9 | 0,41 | 0,31 | - |
| 30.11.2021 | 2,118 | 0 | 21,106 | 0 | 0 | 20,583 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 74,7 | 50,1 | 0,41 | 0,31 | - |
| 01.12.2021 | 2,125 | 0 | 21,098 | 0 | 0 | 20,576 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 74,7 | 50 | 0,41 | 0,31 | - |
| 02.12.2021 | 2,19 | 0 | 22,25 | 0 | 0 | 21,709 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 73,9 | 49,8 | 0,41 | 0,31 | - |
| 03.12.2021 | 2,181 | 0 | 20,205 | 0 | 0 | 19,685 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 76,3 | 49,9 | 0,41 | 0,31 | - |
| 04.12.2021 | 2,161 | 0 | 20,001 | 0 | 0 | 19,486 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 76,3 | 49,9 | 0,41 | 0,31 | - |
| 05.12.2021 | 2,166 | 0 | 18,938 | 0 | 0 | 18,435 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 77,7 | 49,7 | 0,41 | 0,31 | - |
| 06.12.2021 | 2,278 | 0 | 16,851 | 0 | 0 | 16,352 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 82,7 | 49,5 | 0,41 | 0,31 | - |
| 07.12.2021 | 2,328 | 0 | 15,332 | 0 | 0 | 14,842 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 86,3 | 48,9 | 0,41 | 0,31 | - |
| 08.12.2021 | 2,388 | 0 | 16,141 | 0 | 0 | 15,637 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 85,2 | 48,7 | 0,41 | 0,31 | - |
| 09.12.2021 | 2,344 | 0 | 18,056 | 0 | 0 | 17,544 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 80,6 | 48,8 | 0,41 | 0,31 | - |
| 10.12.2021 | 2,265 | 0 | 19,803 | 0 | 0 | 19,283 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 77,3 | 49,2 | 0,41 | 0,31 | - |
| 11.12.2021 | 2,258 | 0 | 19,497 | 0 | 0 | 18,979 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 77,6 | 49,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 12.12.2021 | 2,241 | 0 | 19,202 | 0 | 0 | 18,689 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 77,9 | 49,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 13.12.2021 | 2,231 | 0 | 19,862 | 0 | 0 | 19,346 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 76,8 | 49,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 14.12.2021 | 2,196 | 0 | 22,54 | 0 | 0 | 22,004 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 73,1 | 49,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 15.12.2021 | 2,146 | 0 | 25,072 | 0 | 0 | 24,513 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 70,5 | 49,6 | 0,41 | 0,31 | - |
| 16.12.2021 | 2,141 | 0 | 26,218 | 0 | 0 | 25,643 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 69,8 | 49,9 | 0,41 | 0,3 | - |
| 17.12.2021 | 2,126 | 0 | 25,417 | 0 | 0 | 24,854 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 70,2 | 49,8 | 0,41 | 0,31 | - |
| 18.12.2021 | 2,125 | 0 | 26,542 | 0 | 0 | 25,957 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 70 | 50,4 | 0,41 | 0,31 | - |
| 19.12.2021 | 2,143 | 0 | 24,572 | 0 | 0 | 24,002 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 72 | 50,7 | 0,41 | 0,31 | - |
| 20.12.2021 | 2,215 | 0 | 19,626 | 0 | 0 | 19,096 | 0 | 0 | 24 | 125 | 8 | 0 | 78,5 | 50,8 | 0,41 | 0,31 | - |
| Итого: | 64,876 | 0 | 658,286 | 0 | 0 | 642,199 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,495 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2021 | 1438,604 | 27654,81 | 0 | 0 | 27003,378 | 0 | 0 | 28649 | 16 |
| 20.12.2021 | 1503,478 | 28313,097 | 0 | 0 | 27645,577 | 0 | 0 | 29369 | 16 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 13:35:20