

#108969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Горького 209Б, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8169
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050422
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2024 | 1,985 | 0 | 19,309 | 0 | 0 | 18,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 51 | 0,42 | 0,32 | 4,3 |
| 22.11.2024 | 1,987 | 0 | 22,162 | 0 | 0 | 21,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 51,8 | 0,41 | 0,32 | 0,5 |
| 23.11.2024 | 2,075 | 0 | 22,524 | 0 | 0 | 21,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 53,2 | 0,42 | 0,33 | 0,5 |
| 24.11.2024 | 2,052 | 0 | 24,412 | 0 | 0 | 23,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 54,2 | 0,42 | 0,33 | 0,5 |
| 25.11.2024 | 2,048 | 0 | 28,253 | 0 | 0 | 27,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 53,2 | 0,42 | 0,33 | 1,2 |
| 26.11.2024 | 1,976 | 0 | 26,583 | 0 | 0 | 26,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 51,6 | 0,42 | 0,33 | 5,9 |
| 27.11.2024 | 1,936 | 0 | 25,41 | 0 | 0 | 24,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 50,9 | 0,42 | 0,33 | 7,3 |
| 28.11.2024 | 1,944 | 0 | 26,343 | 0 | 0 | 25,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 51,1 | 0,42 | 0,32 | 4,7 |
| 29.11.2024 | 1,99 | 0 | 28,383 | 0 | 0 | 27,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 52,3 | 0,42 | 0,33 | 4,4 |
| 30.11.2024 | 2,003 | 0 | 28,321 | 0 | 0 | 27,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 52,2 | 0,42 | 0,33 | 4,2 |
| 01.12.2024 | 2,033 | 0 | 27,569 | 0 | 0 | 26,924 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 54,2 | 0,4 | 0,33 | 4,1 |
| 02.12.2024 | 1,996 | 0 | 24,304 | 0 | 0 | 23,737 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 52,1 | 0,34 | 0,33 | 2,2 |
| 03.12.2024 | 1,974 | 0 | 27,489 | 0 | 0 | 26,887 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 52,1 | 0,29 | 0,33 | 2,9 |
| 04.12.2024 | 2,035 | 0 | 26,25 | 0 | 0 | 25,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 54,4 | 0,48 | 0,33 | - |
| 05.12.2024 | 2,05 | 0 | 26,926 | 0 | 0 | 26,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 55 | 0,11 | 0,33 | - |
| 06.12.2024 | 2,03 | 0 | 25,679 | 0 | 0 | 25,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 54,6 | 0,05 | 0,33 | - |
| 07.12.2024 | 2,077 | 0 | 25,184 | 0 | 0 | 24,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 56,3 | 0,06 | 0,33 | - |
| 08.12.2024 | 1,999 | 0 | 23,212 | 0 | 0 | 22,627 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 54 | 0,05 | 0,33 | - |
| 09.12.2024 | 2,011 | 0 | 23,638 | 0 | 0 | 23,052 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 53,5 | 0,05 | 0,33 | - |
| 10.12.2024 | 2,047 | 0 | 21,905 | 0 | 0 | 21,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 53,9 | 0,06 | 0,33 | - |
| 11.12.2024 | 2,002 | 0 | 21,981 | 0 | 0 | 21,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 52,5 | 0,05 | 0,33 | - |
| 12.12.2024 | 2,026 | 0 | 23,73 | 0 | 0 | 23,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 53,7 | 0,05 | 0,33 | - |
| 13.12.2024 | 2,073 | 0 | 21,753 | 0 | 0 | 21,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 54,6 | 0,06 | 0,33 | - |
| 14.12.2024 | 1,998 | 0 | 18,045 | 0 | 0 | 17,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,3 | 51,1 | 0,06 | 0,32 | - |
| 15.12.2024 | 1,965 | 0 | 20,935 | 0 | 0 | 20,427 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 50,4 | 0,05 | 0,33 | - |
| 16.12.2024 | 1,961 | 0 | 23,148 | 0 | 0 | 22,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 50,3 | 0,04 | 0,33 | - |
| 17.12.2024 | 1,948 | 0 | 25,009 | 0 | 0 | 24,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 50,5 | 0,04 | 0,33 | - |
| 18.12.2024 | 1,964 | 0 | 26,645 | 0 | 0 | 26,062 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 51,3 | 0,04 | 0,32 | - |
| 19.12.2024 | 1,95 | 0 | 26,884 | 0 | 0 | 26,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 51,8 | 0,05 | 0,32 | - |
| Итого: | 58,135 | 0 | 711,986 | 0 | 0 | 695,098 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,885 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2024 | 1314,259 | 16279,164 | 0 | 0 | 15909,385 | 0 | 0 | 24668 | 39 |
| 19.12.2024 | 1372,392 | 16991,146 | 0 | 0 | 16604,482 | 0 | 0 | 25364 | 39 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 7:26:34