

#130943#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Островского 4А, Калининград

4951

7722

ТВ7 (АСЦП)

16037470

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,131	0	5,04	0	0	4,94	0	0	24	0	65,9	59,6	0,32	0,25	-
22.04.2025	0,162	0	5,214	0	0	5,103	0	0	24	0	68,4	60,8	0,33	0,25	-
23.04.2025	0,165	0	5,136	0	0	5,027	0	0	24	0	68,6	60,7	0,32	0,25	-
24.04.2025	0,165	0	5,088	0	0	4,98	0	0	24	0	68,3	60,4	0,32	0,25	-
25.04.2025	0,169	0	4,971	0	0	4,866	0	0	24	0	68,2	59,9	0,32	0,25	-
26.04.2025	0,182	0	5,171	0	0	5,062	0	0	24	0	68,4	59,9	0,32	0,25	-
27.04.2025	0,16	0	4,963	0	0	4,858	0	0	24	0	68,2	60,4	0,32	0,25	-
28.04.2025	0,164	0	5,193	0	0	5,083	0	0	24	0	68,4	60,8	0,32	0,25	-
29.04.2025	0,181	0	5,336	0	0	5,223	0	0	24	0	68,6	60,4	0,33	0,26	-
30.04.2025	0,182	0	5,264	0	0	5,151	0	0	24	0	68,8	60,4	0,33	0,26	-
01.05.2025	0,164	0	5,213	0	0	5,101	0	0	24	0	68,6	61	0,33	0,25	-
02.05.2025	0,151	0	5,294	0	0	5,182	0	0	24	0	68,4	61,5	0,33	0,26	-
03.05.2025	0,135	0	4,744	0	0	4,647	0	0	24	0	66,9	60	0,31	0,25	-
04.05.2025	0,161	0	5,016	0	0	4,909	0	0	22	2	68,7	60,9	0,32	0,25	-
05.05.2025	0,192	0	5,186	0	0	5,076	0	0	24	0	68,6	59,5	0,32	0,25	-
06.05.2025	0,177	0	5,556	0	0	5,449	0	0	24	0	64,9	57,1	0,31	0,25	-
07.05.2025	0,183	0	4,996	0	0	4,889	0	0	24	0	68,7	59,8	0,32	0,25	-
08.05.2025	0,182	0	4,949	0	0	4,842	0	0	24	0	69,1	60,2	0,32	0,25	-
09.05.2025	0,172	0	4,855	0	0	4,751	0	0	24	0	69	60,4	0,32	0,25	-
10.05.2025	0,165	0	4,924	0	0	4,817	0	0	24	0	69,1	61	0,32	0,25	-
11.05.2025	0,156	0	4,776	0	0	4,674	0	0	24	0	68,6	60,7	0,32	0,25	-
12.05.2025	0,178	0	5,158	0	0	5,046	0	0	24	0	69,1	60,7	0,32	0,25	-
13.05.2025	0,186	0	5,35	0	0	5,236	0	0	24	0	68,8	60,3	0,33	0,25	-
14.05.2025	0,186	0	5,586	0	0	5,468	0	0	24	0	68,5	60,4	0,33	0,25	-
15.05.2025	0,185	0	5,756	0	0	5,636	0	0	24	0	67,9	60,1	0,32	0,25	-
16.05.2025	0,194	0	5,685	0	0	5,566	0	0	24	0	67,9	59,6	0,32	0,25	-
17.05.2025	0,207	0	5,76	0	0	5,638	0	0	24	0	68,3	59,5	0,33	0,25	-
18.05.2025	0,164	0	5,536	0	0	5,419	0	0	24	0	68,3	61,1	0,33	0,25	-
19.05.2025	0,167	0	5,73	0	0	5,61	0	0	24	0	68	60,9	0,33	0,25	-
20.05.2025	0,176	0	5,106	0	0	4,999	0	0	24	0	68,1	59,7	0,32	0,25	-
Итого:	5,142	0	156,552	0	0	153,248	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,228														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	751,81	9933,711	0	0	9698,643	0	0	6409	224
20.05.2025	756,955	10090,262	0	0	9851,893	0	0	7127	226

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 7:35:42