

#15352#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Островского 4А, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 7722
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16037470
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,194	0	5,809	0	0	5,699	0	0	24	0	0	0	64	55,9	0,28	0,24	-
22.05.2021	0,188	0	5,894	0	0	5,783	0	0	24	0	0	0	63,8	56,1	0,28	0,24	14
23.05.2021	0,165	0	5,646	0	0	5,54	0	0	24	0	0	0	64,2	57,1	0,28	0,24	-
24.05.2021	0,21	0	6,141	0	0	6,027	0	0	24	0	0	0	63,8	55,5	0,28	0,24	-
25.05.2021	0,196	0	6,015	0	0	5,902	0	0	24	0	0	0	64	56,1	0,28	0,24	16
26.05.2021	0,192	0	5,955	0	0	5,844	0	0	24	0	0	0	63,7	55,9	0,28	0,24	-
27.05.2021	0,212	0	6,082	0	0	5,969	0	0	24	0	0	0	63,8	55,3	0,28	0,24	-
28.05.2021	0,192	0	5,92	0	0	5,811	0	0	24	0	0	0	63,4	55,6	0,28	0,24	-
29.05.2021	0,196	0	5,906	0	0	5,795	0	0	24	0	0	0	64,2	56,1	0,29	0,24	11
30.05.2021	0,167	0	5,264	0	0	5,159	0	0	24	0	0	0	66,1	58,3	0,29	0,24	12,3
31.05.2021	0,192	0	5,562	0	0	5,452	0	0	24	0	0	0	65,9	57,5	0,3	0,24	-
01.06.2021	0,193	0	5,604	0	0	5,493	0	0	24	0	0	0	65,9	57,5	0,3	0,24	16
02.06.2021	0,214	0	5,026	0	0	4,927	0	0	24	0	0	0	66	55,6	0,28	0,24	-
03.06.2021	0,211	0	5,016	0	0	4,916	0	0	24	0	0	0	66,2	55,9	0,28	0,24	-
04.06.2021	0,183	0	4,836	0	0	4,74	0	0	24	0	0	0	66,1	56,9	0,28	0,24	15
05.06.2021	0,175	0	4,87	0	0	4,773	0	0	24	0	0	0	66	57,3	0,29	0,24	-
06.06.2021	0,153	0	4,364	0	0	4,277	0	0	24	0	0	0	66	57,5	0,28	0,24	13,4
07.06.2021	0,168	0	4,596	0	0	4,505	0	0	24	0	0	0	65,9	57	0,28	0,24	22
08.06.2021	0,179	0	4,6	0	0	4,509	0	0	24	0	0	0	66	56,5	0,28	0,24	-
09.06.2021	0,192	0	5,43	0	0	5,328	0	0	24	0	0	0	64,1	55,5	0,28	0,24	18,8
10.06.2021	0,175	0	4,909	0	0	4,816	0	0	24	0	0	0	64,2	55,6	0,28	0,24	21
11.06.2021	0,178	0	4,932	0	0	4,838	0	0	24	0	0	0	64,7	55,9	0,28	0,24	-
12.06.2021	0,143	0	4,965	0	0	4,874	0	0	24	0	0	0	63,3	56,3	0,28	0,24	-
13.06.2021	0,151	0	5,154	0	0	5,057	0	0	24	0	0	0	63,9	56,8	0,28	0,24	-
14.06.2021	0,157	0	4,97	0	0	4,876	0	0	24	0	0	0	64,1	56,4	0,28	0,24	-
15.06.2021	0,173	0	5,01	0	0	4,917	0	0	24	0	0	0	63,5	55,1	0,28	0,24	-
16.06.2021	0,188	0	5,254	0	0	5,155	0	0	24	0	0	0	64,2	55,5	0,29	0,24	-
17.06.2021	0,193	0	5,381	0	0	5,28	0	0	24	0	0	0	64,2	55,5	0,29	0,24	-
18.06.2021	0,175	0	5,255	0	0	5,156	0	0	24	0	0	0	64,2	56,1	0,29	0,24	-
19.06.2021	0,152	0	4,91	0	0	4,817	0	0	24	0	0	0	64,4	56,9	0,29	0,24	-
20.06.2021	0,132	0	4,595	0	0	4,507	0	0	24	0	0	0	64,7	57,7	0,29	0,24	-
Итого:	5,589	0	163,871	0	0	160,742	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,335																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	693,43	8492,835	0	0	8279,469	0	0	6717	87
20.06.2021	699,02	8656,707	0	0	8440,211	0	0	7461	87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 7:52:41