

#133962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Островского 4А, Калининград

4951

7722

ТВ7 (АСЦП)

16037470

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,185	0	5,635	0	0	5,516	0	0	24	0	68,2	60,2	0,33	0,25	-
22.05.2025	0,183	0	5,51	0	0	5,394	0	0	24	0	68,3	60,2	0,32	0,25	-
23.05.2025	0,181	0	5,562	0	0	5,446	0	0	24	0	68	60,1	0,32	0,25	-
24.05.2025	0,18	0	5,456	0	0	5,342	0	0	24	0	68,2	60,2	0,32	0,25	-
25.05.2025	0,159	0	5,385	0	0	5,272	0	0	24	0	68,1	60,9	0,32	0,25	-
26.05.2025	0,151	0	5,31	0	0	5,199	0	0	24	0	68,1	61,1	0,33	0,25	-
27.05.2025	0,172	0	5,477	0	0	5,363	0	0	24	0	67,9	60,3	0,33	0,25	-
28.05.2025	0,173	0	5,309	0	0	5,196	0	0	24	0	68,7	60,8	0,33	0,25	-
29.05.2025	0,167	0	5,293	0	0	5,179	0	0	24	0	68,7	61,1	0,33	0,25	-
30.05.2025	0,164	0	5,376	0	0	5,262	0	0	24	0	68,5	61,1	0,33	0,25	-
31.05.2025	0,154	0	5,581	0	0	5,472	0	0	24	0	65,6	58,9	0,32	0,25	-
01.06.2025	0,141	0	5,19	0	0	5,081	0	0	24	0	68	61,4	0,33	0,25	-
02.06.2025	0,155	0	5,331	0	0	5,219	0	0	24	0	68,1	61	0,33	0,25	-
03.06.2025	0,169	0	5,26	0	0	5,15	0	0	24	0	67,8	59,9	0,33	0,25	-
04.06.2025	0,171	0	5,309	0	0	5,198	0	0	24	0	67,9	60	0,33	0,25	-
05.06.2025	0,16	0	5,162	0	0	5,054	0	0	24	0	68,1	60,5	0,33	0,25	-
06.06.2025	0,164	0	5,214	0	0	5,104	0	0	24	0	68,1	60,4	0,33	0,25	-
07.06.2025	0,156	0	5,173	0	0	5,064	0	0	24	0	68,1	60,8	0,33	0,25	-
08.06.2025	0,13	0	5,135	0	0	5,028	0	0	24	0	67,7	61,5	0,33	0,25	-
09.06.2025	0,142	0	5,18	0	0	5,072	0	0	24	0	67,7	61,1	0,32	0,25	-
10.06.2025	0,166	0	5,556	0	0	5,441	0	0	24	0	67,5	60,3	0,33	0,25	-
11.06.2025	0,158	0	5,596	0	0	5,48	0	0	24	0	67,6	60,7	0,33	0,25	-
12.06.2025	0,148	0	5,653	0	0	5,535	0	0	24	0	67,7	61,3	0,33	0,25	-
13.06.2025	0,144	0	5,366	0	0	5,254	0	0	24	0	67,9	61,3	0,34	0,25	-
14.06.2025	0,147	0	5,286	0	0	5,177	0	0	24	0	67,7	60,9	0,34	0,26	-
15.06.2025	0,136	0	4,943	0	0	4,841	0	0	24	0	67,4	60,7	0,33	0,26	-
16.06.2025	0,144	0	4,707	0	0	4,612	0	0	24	0	66,8	59,4	0,33	0,26	-
17.06.2025	0,15	0	4,863	0	0	4,763	0	0	24	0	67,2	59,8	0,33	0,26	-
18.06.2025	0,145	0	4,835	0	0	4,736	0	0	24	0	67,1	59,8	0,33	0,26	-
19.06.2025	0,128	0	5,023	0	0	4,925	0	0	24	0	65,1	58,9	0,32	0,26	-
20.06.2025	0,147	0	5,05	0	0	4,946	0	0	24	0	67,4	60,3	0,33	0,26	-
Итого:	4,87	0	163,726	0	0	160,321	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,163														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	756,955	10090,262	0	0	9851,893	0	0	7127	226
20.06.2025	761,824	10253,989	0	0	10012,215	0	0	7871	226

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:27:21