

#15354#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Островского 4А, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 7722
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16037470
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,159	0	4,89	0	0	4,797	0	0	24	0	32752	0	64,4	56,4	0,29	0,24	-
22.06.2021	0,153	0	4,847	0	0	4,756	0	0	24	0	0	0	64,2	56,5	0,29	0,24	-
23.06.2021	0,159	0	5,043	0	0	4,949	0	0	24	0	0	0	63,5	55,8	0,29	0,24	-
24.06.2021	0,159	0	4,846	0	0	4,754	0	0	24	0	0	0	64,4	56,5	0,29	0,24	-
25.06.2021	0,184	0	5,177	0	0	5,079	0	0	24	0	0	0	64,5	55,9	0,29	0,24	-
26.06.2021	0,122	0	4,336	0	0	4,254	0	0	24	0	0	0	64,4	57,5	0,29	0,24	-
27.06.2021	0,143	0	4,557	0	0	4,47	0	0	22	0	0	2	64,7	57,1	0,29	0,24	-
28.06.2021	0,195	0	5,273	0	0	5,172	0	0	24	0	0	0	64,5	55,5	0,29	0,24	-
29.06.2021	0,174	0	5,164	0	0	5,066	0	0	24	0	0	0	64,3	56,1	0,29	0,24	-
30.06.2021	0,158	0	4,69	0	0	4,609	0	0	24	0	0	0	61,2	53,1	0,28	0,24	-
01.07.2021	0,169	0	5,142	0	0	5,046	0	0	24	0	0	0	64,2	56,2	0,29	0,24	-
02.07.2021	0,154	0	4,457	0	0	4,372	0	0	24	0	0	0	64,6	56,2	0,28	0,24	-
03.07.2021	0,146	0	4,53	0	0	4,444	0	0	24	0	0	0	64,4	56,5	0,28	0,24	-
04.07.2021	0,144	0	4,53	0	0	4,444	0	0	24	0	0	0	64,3	56,6	0,28	0,24	-
05.07.2021	0,154	0	4,543	0	0	4,457	0	0	24	0	0	0	64,4	56,1	0,28	0,24	-
06.07.2021	0,161	0	4,8	0	0	4,71	0	0	24	0	0	0	64,1	56	0,28	0,24	-
07.07.2021	0,164	0	4,931	0	0	4,838	0	0	24	0	0	0	64,1	56	0,29	0,24	-
08.07.2021	0,167	0	5,034	0	0	4,939	0	0	24	0	0	0	64	55,9	0,29	0,24	-
09.07.2021	0,149	0	4,891	0	0	4,8	0	0	24	0	0	0	63,8	56,4	0,29	0,24	-
10.07.2021	0,141	0	4,809	0	0	4,719	0	0	24	0	0	0	63,9	56,8	0,29	0,24	-
11.07.2021	0,145	0	4,912	0	0	4,822	0	0	24	0	0	0	63,6	56,4	0,29	0,24	-
12.07.2021	0,15	0	4,734	0	0	4,645	0	0	24	0	0	0	64,1	56,4	0,29	0,24	-
13.07.2021	0,147	0	4,766	0	0	4,677	0	0	24	0	0	0	64	56,5	0,29	0,24	-
14.07.2021	0,139	0	4,46	0	0	4,377	0	0	24	0	0	0	63,9	56,3	0,29	0,24	-
15.07.2021	0,137	0	4,584	0	0	4,498	0	0	24	0	0	0	63,8	56,5	0,29	0,24	-
16.07.2021	0,134	0	4,445	0	0	4,363	0	0	24	0	0	0	63,7	56,4	0,29	0,24	-
17.07.2021	0,121	0	4,559	0	0	4,478	0	0	24	0	0	0	61,9	55,5	0,28	0,24	-
18.07.2021	0,128	0	4,459	0	0	4,376	0	0	24	0	0	0	63,6	56,6	0,29	0,24	-
19.07.2021	0,152	0	4,751	0	0	4,663	0	0	24	0	0	0	63,7	55,9	0,29	0,24	-
20.07.2021	0,146	0	4,591	0	0	4,506	0	0	24	0	0	0	63,8	56,1	0,29	0,24	-
Итого:	4,554	0	142,751	0	0	140,08	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,088																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	169556,562	0	0	0	2,35629693120913E+15	0	0	744	0
20.07.2021	703,575	8799,46	0	0	8580,29	0	0	8179	89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 12:53:51