

#86081#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2024 по 22.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

КГТУ, ФГБОУ ВО  
Островского 4А, Калининград  
4951

Заводской номер счётчика 16037470	Показания прибора, ГДж 22.06.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3015,404	3015,035	0.369	0.088

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*024 23.06.24 нов.*



#86080#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 22.06.2024.

Номер абонента 4951  
Порядковый номер 7722  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 16037470  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2024	-	0,192	0	4,812	0	0	4,713	0	0	24	0	67,4	57,7	0,3	0,25
22.06.2024	-	0,178	0	4,739	0	0	4,641	0	0	24	0	67,3	58,2	0,3	0,25
Итого:	-	0,37	0	9,551	0	0	9,354	0	0	48	0	67,35	57,95	0,3	0,25

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	3015,035	40757,343	0	0	39771,612	0	0	33712	140
22.06.2024	3015,404	40766,894	0	0	39780,966	0	0	33760	140

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_