

#109026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Островского 4А, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 7722
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037470
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2024 | 4,219 | 0 | 51,958 | 0 | 0 | 50,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 53,1 | 0,44 | 0,31 | 4,3 |
| 22.11.2024 | 4,296 | 0 | 50,466 | 0 | 0 | 49,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 54,7 | 0,43 | 0,3 | 0,5 |
| 23.11.2024 | 4,267 | 0 | 50,659 | 0 | 0 | 49,407 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 54 | 0,44 | 0,31 | 0,5 |
| 24.11.2024 | 4,058 | 0 | 51,083 | 0 | 0 | 49,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 54,1 | 0,44 | 0,31 | 0,5 |
| 25.11.2024 | 3,885 | 0 | 53,865 | 0 | 0 | 52,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 53 | 0,45 | 0,31 | 1,2 |
| 26.11.2024 | 3,812 | 0 | 54,82 | 0 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 53,5 | 0,45 | 0,31 | 5,9 |
| 27.11.2024 | 3,842 | 0 | 54,474 | 0 | 0 | 53,266 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 53,1 | 0,45 | 0,31 | 7,3 |
| 28.11.2024 | 3,778 | 0 | 53,64 | 0 | 0 | 52,451 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 53,1 | 0,45 | 0,31 | 4,7 |
| 29.11.2024 | 3,766 | 0 | 54,39 | 0 | 0 | 53,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 53,5 | 0,45 | 0,31 | 4,4 |
| 30.11.2024 | 3,911 | 0 | 53,81 | 0 | 0 | 52,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 52,7 | 0,45 | 0,31 | 4,2 |
| 01.12.2024 | 3,949 | 0 | 52,679 | 0 | 0 | 51,486 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 52,8 | 0,45 | 0,31 | 4,1 |
| 02.12.2024 | 3,981 | 0 | 52,619 | 0 | 0 | 51,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 52,9 | 0,45 | 0,31 | 2,2 |
| 03.12.2024 | 3,896 | 0 | 54,638 | 0 | 0 | 53,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 53,1 | 0,46 | 0,31 | 2,9 |
| 04.12.2024 | 3,965 | 0 | 52,542 | 0 | 0 | 51,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 54 | 0,45 | 0,31 | - |
| 05.12.2024 | 3,975 | 0 | 53,111 | 0 | 0 | 51,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 54,2 | 0,45 | 0,31 | - |
| 06.12.2024 | 3,936 | 0 | 51,931 | 0 | 0 | 50,705 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 54,2 | 0,45 | 0,31 | - |
| 07.12.2024 | 4,156 | 0 | 52,18 | 0 | 0 | 50,868 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 55,9 | 0,45 | 0,31 | - |
| 08.12.2024 | 3,958 | 0 | 52,319 | 0 | 0 | 51,055 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 55,1 | 0,45 | 0,31 | - |
| 09.12.2024 | 3,964 | 0 | 52,231 | 0 | 0 | 50,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 55,1 | 0,45 | 0,31 | - |
| 10.12.2024 | 4,187 | 0 | 50,589 | 0 | 0 | 49,304 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 55,6 | 0,45 | 0,31 | - |
| 11.12.2024 | 4,158 | 0 | 51,859 | 0 | 0 | 50,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 54,3 | 0,45 | 0,31 | - |
| 12.12.2024 | 4,158 | 0 | 51,194 | 0 | 0 | 49,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 53,7 | 0,44 | 0,31 | - |
| 13.12.2024 | 4,319 | 0 | 49,849 | 0 | 0 | 48,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 55,8 | 0,44 | 0,31 | - |
| 14.12.2024 | 4,418 | 0 | 49,462 | 0 | 0 | 48,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 55,4 | 0,44 | 0,31 | - |
| 15.12.2024 | 4,177 | 0 | 51,024 | 0 | 0 | 49,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 52,7 | 0,44 | 0,31 | - |
| 16.12.2024 | 4,278 | 0 | 53,143 | 0 | 0 | 51,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 51,1 | 0,45 | 0,31 | - |
| 17.12.2024 | 4,097 | 0 | 52,34 | 0 | 0 | 51,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 51,4 | 0,44 | 0,31 | - |
| 18.12.2024 | 3,84 | 0 | 52,583 | 0 | 0 | 51,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 52,4 | 0,44 | 0,31 | - |
| 19.12.2024 | 3,926 | 0 | 54,169 | 0 | 0 | 52,957 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 52,9 | 0,45 | 0,3 | - |
| Итого: | 117,172 | 0 | 1519,627 | 0 | 0 | 1483,93 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,986 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2024 | 164,947 | 2598,989 | 0 | 0 | 2540,91 | 0 | 0 | 2788 | 221 |
| 19.12.2024 | 282,121 | 4118,612 | 0 | 0 | 4024,842 | 0 | 0 | 3484 | 221 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 7:25:36