

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/24г.-20/02/24г.

Абонент: Уральская 18
Адрес: МЕГА-СИТИ, 000

Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 140.00 м3/ч G1 min = 0.37 м3/ч

Серийный номер 15025987, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хС64F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.24 00	79.05	53.20	25.85	4.10	3.69	365.930	355.913	9.209	0.000 <	24	0	
21.01.24 00	78.87	52.26	26.61	4.12	3.68	351.195	341.627	9.100	0.000 <	24	0	
22.01.24 00	77.72	51.71	26.00	4.13	3.69	359.255	349.700	9.103	0.000 <	24	0	
23.01.24 00	74.41	50.37	24.04	4.18	3.69	356.640	347.868	8.369	0.000 <	24	0	
24.01.24 00	71.57	51.60	19.97	4.20	3.69	416.785	407.222	8.140	0.000 <	24	0	
25.01.24 00	70.62	50.18	20.44	4.20	3.70	375.940	367.530	7.519	0.000 <	24	0	
26.01.24 00	70.91	48.28	22.63	4.20	3.71	314.875	307.767	6.969	0.000 <	24	0	
27.01.24 00	74.67	49.95	24.72	4.15	3.70	332.165	323.932	8.015	0.000 <	24	0	
28.01.24 00	73.76	49.45	24.32	4.18	3.69	307.285	299.852	7.298	0.000 <	24	0	
29.01.24 00	72.72	49.66	23.06	4.19	3.70	327.330	319.603	7.377	0.000 <	24	0	
30.01.24 00	73.18	49.93	23.25	4.18	3.70	348.555	340.227	7.916	0.000 <	24	0	
31.01.24 00	72.98	49.51	23.46	4.20	3.69	340.445	332.343	7.804	0.000 <	24	0	
01.02.24 00	71.56	49.53	22.03	4.21	3.70	342.130	334.277	7.370	0.000 <	24	0	
02.02.24 00	72.15	50.75	21.40	4.19	3.69	369.515	360.925	7.730	0.000 <	24	0	
03.02.24 00	72.65	51.07	21.57	4.19	3.69	372.760	363.987	7.860	0.000 <	24	0	
04.02.24 00	71.26	50.16	21.10	4.23	3.69	347.085	339.183	7.163	0.000 <	24	0	
05.02.24 00	70.04	52.93	17.11	4.19	3.69	462.740	452.512	7.750	0.000 <	24	0	
06.02.24 00	71.61	53.83	17.78	4.15	3.68	465.910	455.210	8.102	0.000 <	24	0	
07.02.24 00	73.75	54.44	19.31	4.14	3.68	456.510	445.467	8.611	0.000 <	24	0	
08.02.24 00	74.48	54.35	20.13	4.13	3.68	441.570	430.678	8.678	0.000 <	24	0	
09.02.24 00	77.11	54.74	22.37	4.11	3.67	412.265	401.461	8.993	0.000 <	24	0	
10.02.24 00	77.63	54.93	22.70	4.10	3.67	393.635	383.200	8.709	0.000 <	24	0	
11.02.24 00	77.38	54.24	23.14	4.12	3.67	367.650	357.977	8.291	0.000 <	24	0	
12.02.24 00	74.41	52.67	21.74	4.16	3.68	361.395	352.497	7.669	0.000 <	24	0	
13.02.24 00	71.19	52.82	18.37	4.20	3.68	435.340	425.448	7.823	0.000 <	24	0	
14.02.24 00	70.88	53.27	17.61	4.19	3.69	448.365	438.258	7.726	0.000 <	24	0	
15.02.24 00	70.73	53.73	16.99	4.20	3.68	465.710	455.254	7.745	0.000 <	24	0	
16.02.24 00	71.05	51.36	19.69	4.22	3.68	355.480	347.406	6.846	0.000 <	24	0	
17.02.24 00	70.42	44.46	25.97	4.28	3.70	191.785	187.511	4.872	0.000 <	24	0	
18.02.24 00	71.17	48.69	22.47	4.23	3.69	279.135	272.796	6.135	0.000 <	24	0	
19.02.24 00	73.00	54.24	18.76	4.19	3.69	433.260	422.954	7.943	0.000 <	24	0	
20.02.24 00	74.85	54.62	20.23	4.16	3.68	420.290	409.845	8.301	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	73.36	51.98	21.39	4.18	3.69	12018.930	11730.428	251.137	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.24 00	25349.840	24685.928	573.449	0.000	1739	197
20.02.24 00	37368.770	36416.356	824.586	0.000	2507	197
Итого	12018.930	11730.428	251.137	0.000	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

