

#73576#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
Адрес потребителя Уральская 18, Калининград (Мега Маркет)
Абонентский номер 4920

| Заводской номер счётчика 15025987 | Показания прибора, ГДж 20.03.2024 | Предыдущие показания, ГДж 20.02.2024 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 4264,298 | 3452,378 | 811.92 | 193.924 |

Подпись исполнителя _____



#73230#

Отчёт за период с 20.02.2024 по 20.03.2024.

Номер абонента 4920
 Порядковый номер 6557
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCI)
 Заводской номер 15025987
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.02.2024 | - | 35,814 | 0 | 460,455 | 0 | 0 | 449,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 52,9 | 0,41 | 0,36 |
| 22.02.2024 | - | 30,775 | 0 | 456,21 | 0 | 0 | 446,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 50,5 | 0,41 | 0,36 |
| 23.02.2024 | - | 27,817 | 0 | 336,885 | 0 | 0 | 329,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 48,1 | 0,41 | 0,36 |
| 24.02.2024 | - | 24,951 | 0 | 270,265 | 0 | 0 | 264,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 49,4 | 0,41 | 0,36 |
| 25.02.2024 | - | 25,537 | 0 | 294,635 | 0 | 0 | 288,032 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 49,3 | 0,41 | 0,36 |
| 26.02.2024 | - | 24,479 | 0 | 278,715 | 0 | 0 | 272,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 47,3 | 0,41 | 0,36 |
| 27.02.2024 | - | 22,744 | 0 | 240,515 | 0 | 0 | 235,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 45,7 | 0,41 | 0,36 |
| 28.02.2024 | - | 20,886 | 0 | 205,095 | 0 | 0 | 200,511 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 42,4 | 0,41 | 0,36 |
| 29.02.2024 | - | 20,36 | 0 | 178,81 | 0 | 0 | 174,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 47,1 | 0,41 | 0,36 |
| 01.03.2024 | - | 25,686 | 0 | 266,3 | 0 | 0 | 260,339 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 45 | 0,42 | 0,36 |
| 02.03.2024 | - | 20,711 | 0 | 198,225 | 0 | 0 | 193,802 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 45 | 0,42 | 0,36 |
| 03.03.2024 | - | 22,164 | 0 | 212,23 | 0 | 0 | 207,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 46,5 | 0,41 | 0,36 |
| 04.03.2024 | - | 23,212 | 0 | 236,02 | 0 | 0 | 230,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 50,8 | 0,41 | 0,36 |
| 05.03.2024 | - | 28,763 | 0 | 351,59 | 0 | 0 | 343,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 51,1 | 0,41 | 0,36 |
| 06.03.2024 | - | 28,723 | 0 | 353,8 | 0 | 0 | 345,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 52,4 | 0,41 | 0,36 |
| 07.03.2024 | - | 30,103 | 0 | 373,105 | 0 | 0 | 364,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 54,8 | 0,41 | 0,36 |
| 08.03.2024 | - | 31,979 | 0 | 398,09 | 0 | 0 | 388,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 54,9 | 0,41 | 0,36 |
| 09.03.2024 | - | 31,188 | 0 | 387,79 | 0 | 0 | 378,217 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 56,9 | 0,4 | 0,36 |
| 10.03.2024 | - | 34,002 | 0 | 441,835 | 0 | 0 | 430,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 55,4 | 0,41 | 0,36 |
| 11.03.2024 | - | 33,414 | 0 | 422,32 | 0 | 0 | 411,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 54,3 | 0,41 | 0,36 |
| 12.03.2024 | - | 33,48 | 0 | 455,39 | 0 | 0 | 444,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 55,3 | 0,41 | 0,36 |
| 13.03.2024 | - | 33,608 | 0 | 501,54 | 0 | 0 | 490,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 53,5 | 0,41 | 0,36 |
| 14.03.2024 | - | 30,052 | 0 | 419,105 | 0 | 0 | 409,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 48 | 0,42 | 0,36 |
| 15.03.2024 | - | 22,876 | 0 | 247,445 | 0 | 0 | 241,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 44,9 | 0,42 | 0,36 |
| 16.03.2024 | - | 19,979 | 0 | 192,96 | 0 | 0 | 188,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 47,2 | 0,42 | 0,36 |
| 17.03.2024 | - | 21,026 | 0 | 220,82 | 0 | 0 | 215,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 58,4 | 0,41 | 0,36 |
| 18.03.2024 | - | 33,585 | 0 | 576,99 | 0 | 0 | 563,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 61,2 | 0,4 | 0,36 |
| 19.03.2024 | - | 37,569 | 0 | 717,005 | 0 | 0 | 699,524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 59 | 0,4 | 0,36 |
| 20.03.2024 | - | 36,437 | 0 | 625,425 | 0 | 0 | 610,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 56,4 | 0,41 | 0,36 |
| Итого: | - | 811,92 | 0 | 10319,57 | 0 | 0 | 10079,709 | 0 | 0 | 696 | 0 | 71,63 | 51,16 | 0,41 | 0,36 |

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.02.2024 | 3452,378 | 37368,77 | 0 | 0 | 36416,356 | 0 | 0 | 2507 | 197 |
| 20.03.2024 | 4264,298 | 47688,34 | 0 | 0 | 46496,068 | 0 | 0 | 3203 | 197 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения