

#142398#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МЕГА-СИТИ, ООО  
Уральская 18, Калининград (Мега Маркет)  
4920  
6557  
ТВ7 (ASCII)  
15025987  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2025 | 1,116   | 0         | 17,525  | 0       | 0       | 17,202  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 46,6   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 22.06.2025 | 0,923   | 0         | 13,77   | 0       | 0       | 13,522  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 47,1   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 23.06.2025 | 0,925   | 0         | 14,06   | 0       | 0       | 13,805  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 47,8   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 24.06.2025 | 1,072   | 0         | 16,415  | 0       | 0       | 16,111  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,5   | 47,4   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 25.06.2025 | 1,127   | 0         | 17,045  | 0       | 0       | 16,731  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 47,6   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 26.06.2025 | 1,094   | 0         | 16,55   | 0       | 0       | 16,243  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 47,8   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 27.06.2025 | 1,142   | 0         | 17,765  | 0       | 0       | 17,438  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,6   | 48,1   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 28.06.2025 | 1,126   | 0         | 17,68   | 0       | 0       | 17,353  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 46,6   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 29.06.2025 | 0,984   | 0         | 14,79   | 0       | 0       | 14,524  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 46,9   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 30.06.2025 | 0,916   | 0         | 13,695  | 0       | 0       | 13,446  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 48,2   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 01.07.2025 | 1,082   | 0         | 16,925  | 0       | 0       | 16,611  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 47,9   | 0,43    | 0,28    | -           |
| 02.07.2025 | 1,083   | 0         | 16,665  | 0       | 0       | 16,356  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 48,1   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 03.07.2025 | 1,018   | 0         | 15,88   | 0       | 0       | 15,585  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 48,1   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 04.07.2025 | 0,98    | 0         | 15,085  | 0       | 0       | 14,804  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 48,2   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 05.07.2025 | 1,11    | 0         | 17,185  | 0       | 0       | 16,865  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 46,7   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 06.07.2025 | 0,814   | 0         | 12,475  | 0       | 0       | 12,251  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,3   | 46,3   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 07.07.2025 | 0,777   | 0         | 11,79   | 0       | 0       | 11,581  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 47,6   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 08.07.2025 | 1,005   | 0         | 15,155  | 0       | 0       | 14,874  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 48     | 0,42    | 0,28    | -           |
| 09.07.2025 | 1       | 0         | 15,35   | 0       | 0       | 15,064  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 47,9   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 10.07.2025 | 1,028   | 0         | 15,795  | 0       | 0       | 15,503  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,5   | 47,8   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 11.07.2025 | 0,981   | 0         | 15,26   | 0       | 0       | 14,979  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,1   | 48,5   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 12.07.2025 | 1,085   | 0         | 16,865  | 0       | 0       | 16,549  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 47     | 0,42    | 0,28    | -           |
| 13.07.2025 | 0,861   | 0         | 13,165  | 0       | 0       | 12,926  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 46,8   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 14.07.2025 | 0,833   | 0         | 12,655  | 0       | 0       | 12,427  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,5   | 47,9   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 15.07.2025 | 0,943   | 0         | 14,695  | 0       | 0       | 14,425  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 48,1   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 16.07.2025 | 0,987   | 0         | 15,32   | 0       | 0       | 15,035  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64     | 48,3   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 17.07.2025 | 1,02    | 0         | 15,825  | 0       | 0       | 15,529  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,3   | 48     | 0,42    | 0,28    | -           |
| 18.07.2025 | 0,965   | 0         | 15,31   | 0       | 0       | 15,03   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 47,7   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 19.07.2025 | 1       | 0         | 15,465  | 0       | 0       | 15,18   | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 46,9   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 20.07.2025 | 0,784   | 0         | 12,305  | 0       | 0       | 12,085  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 46,6   | 0,42    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 29,781  | 0         | 458,465 | 0       | 0       | 450,034 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 7,113   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж    | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2025 | 10548,44  | 124384,505 | 0      | 0      | 121378,208 | 0     | 0     | 14094   | 274    |
| 20.07.2025 | 10578,221 | 124842,97  | 0      | 0      | 121828,241 | 0     | 0     | 14814   | 274    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 7:25:38