

#94762#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024


Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО  
Адрес потребителя Уральская 18, Калининград (Мега Маркет)  
Абонентский номер 4920

Заводской номер счётчика 15025987	Показания прибора, ГДж 20.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4967,514	4960,3	7.214	1.723

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*01.09.24 откл  
21. мет.*



#93678#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 4920  
 Порядковый номер 6557  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 15025987  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	0,289	0	653,97	0	0	642,667	0	0	24	0	72,2	72,2	0,37	0,28
22.08.2024	-	0,284	0	1076,92	0	0	1051,786	0	0	24	0	71	70,7	0,4	0,28
23.08.2024	-	0,546	0	429,38	0	0	419,666	0	0	24	0	65,5	55	0,41	0,28
24.08.2024	-	0,717	0	16,51	0	0	16,187	0	0	24	0	64,7	53,7	0,41	0,28
25.08.2024	-	0,617	0	13,67	0	0	13,409	0	0	24	0	64,4	53,2	0,41	0,28
26.08.2024	-	0,639	0	13,915	0	0	13,653	0	0	24	0	65,5	54,8	0,41	0,28
27.08.2024	-	0,787	0	17,865	0	0	17,517	0	0	24	0	65,4	54,7	0,41	0,28
28.08.2024	-	0,818	0	18,595	0	0	18,232	0	0	24	0	65,4	54,8	0,41	0,28
29.08.2024	-	0,813	0	18,645	0	0	18,282	0	0	24	0	65,5	54,5	0,37	0,26
30.08.2024	-	0,777	0	17,085	0	0	16,751	0	0	24	0	64	51,4	0,39	0,27
31.08.2024	-	0,097	0	1,87	0	0	1,835	0	0	24	0	64,5	53,4	0,41	0,28
01.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,4	53,2	0,41	0,28
02.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,8	53,9	0,39	0,28
03.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,9	52,9	0,4	0,28
04.09.2024	-	0,19	0	3,835	0	0	3,761	0	0	24	0	64,1	53,1	0,39	0,27
05.09.2024	-	0,224	0	4,905	0	0	4,813	0	0	24	0	65,1	54	0,4	0,28
06.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,9	53,9	0,4	0,28
07.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,7	53,5	0,4	0,28
08.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,5	53,5	0,4	0,28
09.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	65,2	55,7	0,37	0,27
10.09.2024	-	0,415	0	10,61	0	0	10,404	0	0	24	0	65	54,1	0,4	0,28
11.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,8	54,7	0,4	0,28
12.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	65,2	54,5	0,4	0,27
13.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	65,3	54,6	0,4	0,27
14.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,6	53,6	0,4	0,27
15.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64,9	54,1	0,4	0,27
16.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	65,2	54,5	0,4	0,27
17.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59,3	47,6	0,29	0,23
18.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	65	54,5	0,4	0,27
19.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	48,4	49	0,23	0,17
20.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	65,1	54,7	0,39	0,27
Итого:	-	7,213	0	2297,775	0	0	2248,963	0	0	744	0	64,63	54,77	0,39	0,27

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	4960,3	56193,515	0	0	54816,244	0	0	6801	271
20.09.2024	4967,514	58491,29	0	0	57065,207	0	0	7545	271

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения