

#92919#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 120, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 5174
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553743
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,603	0	0,603	851968	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	60,5	0	9	5,1	0,1	-
25.07.2024	0,616	0	0,616	2490368	0	86400	0	24	24	0	0	71	60,6	0	9	5,1	0,1	-
26.07.2024	0,618	0	0,618	-1441792	0	86400	0	24	24	0	0	70,8	60,6	0	9	5,1	0,1	-
27.07.2024	0,597	0	0,597	-786400	0	86400	0	24	24	0	0	70,7	60,7	0	9	5,1	0,1	-
28.07.2024	0,602	0	0,602	-720896	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	60,8	0	9	5,1	0,1	-
29.07.2024	0,616	0	0,616	-589824	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	60,7	0	9	5,1	0,1	-
30.07.2024	0,634	0	0,634	1507296	0	86392	0	24	24	0	0	70,7	60,5	0	9	5,1	0,1	-
31.07.2024	0,631	0	0,631	-1245184	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	60,4	0	9	5,1	0,1	-
01.08.2024	0,621	0	0,621	65536	0	86392	0	24	24	0	0	70,5	60,4	0	9	5,1	0,1	-
02.08.2024	0,642	0	0,642	2424832	0	86400	0	24	24	0	0	70,9	60,6	0	9	5,1	0,1	-
03.08.2024	0,603	0	0,603	-1245184	0	86400	0	24	24	0	0	70,7	60,6	0	9	5,1	0,1	-
04.08.2024	0,626	0	0,626	-65536	0	86392	0	24	24	0	0	70,7	60,6	0	9	5,1	0,1	-
05.08.2024	0,613	0	0,613	-196576	0	86392	0	24	24	0	0	70,7	60,7	0	9	5,1	0,1	-
06.08.2024	0,621	0	0,621	-917536	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	60,6	0	9	5,1	0,1	-
07.08.2024	0,616	0	0,616	65536	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	60,6	0	9	5,1	0,1	-
08.08.2024	0,614	0	0,614	589856	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	60,7	0	9	5,1	0,1	-
09.08.2024	0,612	0	0,612	131072	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	60,7	0	9	5,1	0,1	-
10.08.2024	0,595	0	0,595	-1179648	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	60,8	0	9	5,1	0,1	-
11.08.2024	0,635	0	0,635	327680	0	86392	0	24	24	0	0	70,5	60,7	0	9	5,1	0,1	-
12.08.2024	0,626	0	0,626	327680	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	60,8	0	9	5,1	0,1	-
13.08.2024	0,658	0	0,658	524256	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	60,6	0	9	5,1	0,1	-
14.08.2024	0,561	0	0,561	131104	0	86400	0	24	24	0	0	70,7	60,6	0	9	5,1	0,1	-
15.08.2024	0,564	0	0,564	327680	0	86400	0	24	24	0	0	70,7	60,8	0	9	5,1	0,1	-
16.08.2024	0,584	131905,719	129534,897	-1310720	128699,375	-114248456,328	0	24	24	0	0	70,5	60,7	0	9	5,1	0,1	-
17.08.2024	0,609	62,016	63,391	-462165952	60,633	62,32	0	24	24	0	0	70,7	60,7	0	9	5,1	0,1	-
18.08.2024	0,621	63	64,391	0	61,594	63,289	0	24	24	0	0	70,7	60,7	0	9	5,1	0	-
19.08.2024	0,595	60,484	61,875	0	59,125	60,828	0	24	24	0	0	70,8	60,8	0	9	5,1	0	-
20.08.2024	0,608	63,031	64,438	0	61,641	63,336	0	24	24	0	0	70,6	60,8	0	9	5,1	0	-
21.08.2024	0,613	63,266	64,672	0	61,859	63,578	0	24	24	0	0	70,6	60,8	0	9	5,1	0	-
22.08.2024	0,574	59,891	61,266	0	58,562	60,234	0	24	24	0	0	70,6	60,8	0	9	5,1	0	-
23.08.2024	0,62	63,812	65,219	0	62,391	64,102	0	24	24	0	0	70,8	61	0	9	5,1	0	-
Итого:	18,948	132341,219	129994,273	-462100384	129125,18	-112260858,641	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,948																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	2624,401	0	2624,401	462100384	0	112391688	0	31219,91	0
23.08.2024	2643,35	132341,219	132618,672	0	129125,18	130829,359	0	31963,9	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:19:28