

#15316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 120, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 5174
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553743
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,989	74,393	75,195	72,74	74,061	24	24	0	0	70,6	57,2	9	5,1	-
25.09.2021	0,915	71,246	72,092	69,668	70,988	24	24	0	0	70,6	57,5	9	5,1	-
26.09.2021	0,91	70,084	70,949	68,527	69,865	24	24	0	0	70,7	57,5	9	5,1	-
27.09.2021	0,861	67,668	68,596	66,158	67,535	24	24	0	0	70,8	57,8	9	5,1	-
28.09.2021	0,884	68,576	69,436	67,047	68,365	24	24	0	0	70,9	57,8	9	5,1	-
29.09.2021	0,896	69,934	70,898	68,377	69,805	24	24	0	0	70,7	57,7	9	5,1	-
30.09.2021	0,885	70,164	71,18	68,609	70,082	24	24	0	0	70,6	57,8	9	5,1	-
Итого:	6,34	492,065	498,346	481,126	490,701	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,34													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	492,341	26697,928	26699,307	26030,348	26303,764	6438,76	0
30.09.2021	498,681	27189,992	27197,652	26511,475	26794,465	6606,76	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:44:03