

#100048#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 16.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя

Ремикс, ООО, УК
Судостроительная 120, Калининград

Абонентский номер

4317

Заводской номер счётчика 1553743	Показания прибора, Гкал 16.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2781,547	2713,833	67.714

Подпись исполнителя _____



отч 17.11.24 поверие



#100047#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 16.11.2024.

Номер абонента 4317
 Порядковый номер 5174
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1553743
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 18.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	-	2,55	150,828	150,844	147,422	148,797	24	24	0	0	71,4	54,1	9	5,1
25.10.2024	-	2,686	150,484	150,609	147,016	148,578	24	24	0	0	72,1	54	9	5,1
26.10.2024	-	2,903	162,156	161,984	158,297	159,703	24	24	0	0	73,3	55	9	5,1
27.10.2024	-	2,94	165,672	165,438	161,734	163,109	24	24	0	0	73,4	55,3	9	5,1
28.10.2024	-	2,94	167,5	167,312	163,547	164,938	24	24	0	0	73,1	55,2	9	5,1
29.10.2024	-	2,922	164,859	164,656	160,938	162,328	24	24	0	0	73,3	55,2	9	5,1
30.10.2024	-	2,421	168,734	168,953	165,344	166,812	24	24	0	0	66,9	52,3	9	5,1
31.10.2024	-	2,96	168,547	168,266	164,562	165,906	24	24	0	0	73	55,1	9	5,1
01.11.2024	-	2,962	173,469	173,219	169,375	170,703	24	24	0	0	73,2	55,7	9	5,1
02.11.2024	-	2,912	164,125	163,875	160,25	161,594	24	24	0	0	73,1	55	9	5,1
03.11.2024	-	2,989	166,703	166,406	162,75	164,078	24	24	0	0	73,3	55	9	5,1
04.11.2024	-	3,007	168,953	168,609	164,938	166,219	24	24	0	0	73,3	55,2	9	5,1
05.11.2024	-	2,979	163,469	163,188	159,578	160,922	24	24	0	0	73,4	54,8	9	5,1
06.11.2024	-	2,669	146,625	146,531	143,156	144,516	24	24	0	0	73,1	54,6	9	5,1
07.11.2024	-	2,147	110,469	110,812	107,875	109,359	24	24	0	0	72,9	53,1	9	5,1
08.11.2024	-	2,419	128,672	128,812	125,656	127,078	24	24	0	0	72,9	53,7	9	5,1
09.11.2024	-	2,856	155,219	155,047	151,547	152,922	24	24	0	0	73,1	54,3	9	5,1
10.11.2024	-	2,854	161,812	161,609	157,984	159,344	24	24	0	0	73,1	55,1	9	5,1
11.11.2024	-	2,877	148,828	148,594	145,188	146,5	24	24	0	0	74,7	55	9	5,1
12.11.2024	-	2,956	153,797	153,453	149,969	151,281	24	24	0	0	75,1	55,5	9	5,1
13.11.2024	-	3	154,219	153,844	150,391	151,672	24	24	0	0	75,1	55,2	9	5,1
14.11.2024	-	2,944	159,875	159,688	156,062	157,469	24	24	0	0	73,5	54,7	9	5,1
15.11.2024	-	2,901	159,781	159,641	156	157,406	24	24	0	0	73,2	54,7	9	5,1
16.11.2024	-	2,919	163,469	163,25	159,609	160,984	24	24	0	0	73,1	54,9	9	5,1
Итого:	-	67,713	3778,265	3774,64	3689,188	3722,218	576	576	-	-	73,02	54,7	9	5,1

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
23.10.2024	2713,833	137906,391	138234,203	134563,578	136355,234	33427,84	0
16.11.2024	2781,547	141684,656	142008,844	138252,766	140077,453	34003,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения