

#115391#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 12.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Согласия 39, Калининград  
3686

Заводской номер счётчика 20112675	Показания прибора, ГДж 20.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 12.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1231,809	<i>03.02.25</i> <del>32896,355</del> 0	<del>-31664.546</del>	<del>-7562.947</del>

*1231.809 Гк*

Подпись исполнителя



#115390#

Отчёт за период с 12.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3686  
 Порядковый номер 9258  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112675  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.02.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
04.02.2025	-	16	0	121,91	0	0	119,06	0	0	24	0	72,4	40,3	0,4	0,29
05.02.2025	-	51,214	0	377,12	0	0	367,954	0	0	9	0	73,9	40,7	0,4	0,29
06.02.2025	-	51,013	0	383,45	0	0	374,55	0	0	24	0	72	39,5	0,4	0,29
07.02.2025	-	68,073	0	483,86	0	0	471,811	0	0	24	0	74,9	40,4	0,4	0,29
08.02.2025	-	81,479	0	543,15	0	0	527,943	0	0	24	0	80	43,2	0,39	0,28
09.02.2025	-	84,785	0	546,99	0	0	531,024	0	0	24	0	81,9	43,9	0,39	0,28
10.02.2025	-	91,428	0	587,235	0	0	569,444	0	0	24	0	83,6	45,3	0,39	0,28
11.02.2025	-	101,059	0	671,585	0	0	651,095	0	0	24	0	84,1	47,1	0,39	0,28
12.02.2025	-	98,97	0	666,865	0	0	646,548	0	0	24	0	83,9	47,4	0,39	0,28
13.02.2025	-	92,276	0	619,9	0	0	601,492	0	0	24	0	82,8	46,2	0,39	0,28
14.02.2025	-	81,677	0	552,23	0	0	536,273	0	0	24	0	81,5	45,1	0,4	0,28
15.02.2025	-	79,729	0	530,66	0	0	515,184	0	0	24	0	81,9	44,9	0,4	0,28
16.02.2025	-	82,014	0	549,465	0	0	533,138	0	0	24	0	82,7	46	0,39	0,28
17.02.2025	-	72,243	0	475,795	0	0	461,917	0	0	24	0	81,9	44,6	0,4	0,28
18.02.2025	-	61,153	0	406,96	0	0	395,531	0	0	24	0	80,2	43,3	0,4	0,28
19.02.2025	-	51,515	0	351,985	0	0	342,195	0	0	24	0	79,7	43,8	0,4	0,28
20.02.2025	-	67,181	0	440,065	0	0	427,104	0	0	24	0	82,4	44,9	0,4	0,28
Итого:	-	1231,809	0	8309,225	0	0	8072,263	0	0	393	0	79,99	43,92	0,4	0,28

Общее время работы системы 936 час.

Период нормальной работы системы 393 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.01.2025	32896,355	371825,895	0	9,679	362958,936	0	9,541	31533	38
20.02.2025	1231,809	8309,225	0	0	8072,262	0	0	393	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения