

# #4705#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Согласия 39, Калининград  
3686  
9258  
ТВ7 (АСЦП)  
20112675  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	43,556	0	535,44	0	0	523,051	0	0	24	0	71,9	52,1	0,39	0,29	2,8
22.02.2022	55,947	0	626,435	0	0	610,968	0	0	24	0	74,6	52,7	0,39	0,29	5,8
23.02.2022	60,08	0	655,015	0	0	638,634	0	0	24	0	75	52,6	0,39	0,29	1,2
24.02.2022	52,193	0	593,125	0	0	578,669	0	0	24	0	74	52,5	0,4	0,29	1,7
25.02.2022	45,256	0	551,225	0	0	538,311	0	0	24	0	72,3	52,3	0,4	0,29	4,7
26.02.2022	47,428	0	564,495	0	0	551,09	0	0	24	0	73	52,4	0,4	0,29	4,4
27.02.2022	49,859	0	556,585	0	0	542,359	0	0	24	0	76	54,1	0,4	0,29	2,9
28.02.2022	48,578	0	520,79	0	0	507,066	0	0	24	0	77,3	54,5	0,4	0,29	0,6
01.03.2022	48,274	0	527,36	0	0	513,541	0	0	24	0	77	54,6	0,4	0,29	0,5
02.03.2022	45,553	0	508,07	0	0	494,791	0	0	24	0	77	55	0,4	0,29	-1,2
03.03.2022	44,079	0	505,855	0	0	493,001	0	0	24	0	75,7	54,4	0,4	0,29	-0,1
04.03.2022	42,893	0	502,755	0	0	490,2	0	0	24	0	75,1	54,2	0,4	0,29	2,7
05.03.2022	47,361	0	525,56	0	0	511,692	0	0	24	0	77,4	55,4	0,39	0,29	2,1
06.03.2022	48,915	0	480,36	0	0	467,474	0	0	24	0	78,1	53,2	0,39	0,29	-2,2
07.03.2022	44,445	0	391,96	0	0	381,63	0	0	24	0	77,3	49,5	0,4	0,29	-1,1
08.03.2022	40,696	0	397,315	0	0	387,215	0	0	24	0	75,8	50,8	0,4	0,29	1,7
09.03.2022	41,428	0	481,245	0	0	469,222	0	0	24	0	75,1	54	0,4	0,29	2,8
10.03.2022	44,576	0	483,98	0	0	471,154	0	0	24	0	77,6	55	0,39	0,29	1,3
11.03.2022	41,084	0	424,445	0	0,054	413,05	0	0,053	24	0	78,1	54,4	0,4	0,29	-2,5
12.03.2022	39,221	0,011	414,02	0	0	403,237	0	0	24	0	76,8	53,6	0,4	0,29	-1,2
13.03.2022	40,077	0	434,55	0	0	423,699	0	0	24	0	75	52,5	0,4	0,29	-0,6
14.03.2022	37,081	0	369,285	0	0	360,288	0	0	24	0	74,1	49,5	0,4	0,29	0
15.03.2022	38,002	0	356,44	0	0	347,984	0	0	24	0	73	46,9	0,4	0,29	1,5
16.03.2022	38,451	0	392,88	0	0	383,76	0	0	24	0	72,1	48,2	0,4	0,29	1,8
17.03.2022	32,926	0	315,535	0	0	308,217	0	0	24	0	72	46,5	0,4	0,29	2,3
18.03.2022	31,629	0	316,26	0	0	308,916	0	0	24	0	72	47,6	0,4	0,29	3,3
19.03.2022	35,678	0	360,415	0	0	352,028	0	0	24	0	72,1	47,9	0,4	0,29	4,3
20.03.2022	32,537	0	308,51	0	0	301,234	0	0	24	0	72,7	46,9	0,4	0,29	2,6
Итого:	1217,803	0	13099,91	0	0,054	12772,481	0	0,053	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	290,867														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2022	6532,372	93863,105	0	0,425	91659,697	0	0,419	6200	3
20.03.2022	7750,173	106963,015	0	0,479	104432,176	0	0,472	6872	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.03.2022 11:51:04