

#75459#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Согласия 39, Калининград  
3686  
9258  
ТВ7 (АСЦП)  
20112675  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	44,982	0	401,395	0	0	392,094	0	0	24	0	72	44,7	0,41	0,33	-
22.02.2024	41,84	0	388,19	0	0	379,447	0	0	24	0	70,8	44,5	0,42	0,32	-
23.02.2024	37,508	0	362,95	0	0	355,13	0	0	24	0	69,2	44	0,42	0,32	-
24.02.2024	40,897	0	394,92	0	0	386,359	0	0	24	0	69,4	44,1	0,41	0,32	-
25.02.2024	42,163	0	400,72	0	0	391,867	0	0	24	0	70,2	44,5	0,41	0,32	-
26.02.2024	39,79	0	380,405	0	0	372,124	0	0	24	0	69,5	44	0,41	0,32	-
27.02.2024	37,937	0	359,91	0	0	352,073	0	0	24	0	69,5	43,8	0,41	0,32	-
28.02.2024	32,356	0	319,785	0	0	312,864	0	0	24	0	69,3	44,6	0,41	0,32	-
29.02.2024	36,371	0	338,255	0	0	330,675	0	0	24	0	70,6	44,4	0,41	0,32	-
01.03.2024	34,824	0	333,905	0	0	326,556	0	0	24	0	69,9	44,5	0,42	0,32	-
02.03.2024	33,487	0	327,13	0	0	320,049	0	0	24	0	69,3	44,3	0,41	0,32	-
03.03.2024	34,947	0	339,14	0	0	331,801	0	0	24	0	69,3	44,2	0,41	0,32	-
04.03.2024	41,417	0	379,635	0	0	371,181	0	0	24	0	70,5	43,8	0,41	0,32	-
05.03.2024	45,17	0	399,77	0	0	390,65	0	0	24	0	71,4	43,8	0,41	0,32	-
06.03.2024	45,068	0	374,075	0	0,042	365,421	0	0,042	24	0	71,9	42,4	0,41	0,33	-
07.03.2024	44,017	0,007	341,19	0	0	332,911	0	0	24	0	73,8	42,2	0,41	0,32	-
08.03.2024	50,031	0	371,76	0	0	362,505	0	0	24	0	74,9	41,9	0,41	0,32	-
09.03.2024	51,735	0	372,885	0	0	363,133	0	0	24	0	77,1	43,1	0,42	0,33	-
10.03.2024	53,526	0	400,595	0	0	390,457	0	0	24	0	75,7	43	0,42	0,33	-
11.03.2024	49,023	0	381,29	0	0	372,024	0	0	24	0	73,9	42,5	0,41	0,33	-
12.03.2024	51,737	0	405,375	0	0	395,854	0	0	24	0	72,5	41,3	0,41	0,33	-
13.03.2024	48,068	0	388,615	0	0,067	379,863	0	0,066	24	0	71	40,8	0,41	0,33	-
14.03.2024	28,213	0,01	261,28	0	0,003	255,62	0	0,003	24	0	69,3	43	0,41	0,33	-
15.03.2024	20,627	0	207,85	0	0	203,386	0	0	24	0	69	44,8	0,42	0,33	-
16.03.2024	21,311	0	213,66	0	0	209,13	0	0	24	0	68,5	44,2	0,42	0,32	-
17.03.2024	39,838	0	324,615	0	0	317,168	0	0	24	0	71,5	41,5	0,41	0,32	-
18.03.2024	43,032	0	327,525	0	0	319,446	0	0	24	0	74,5	42,4	0,41	0,32	-
19.03.2024	44,111	0	337,87	0	0	329,618	0	0	24	0	74,1	42,2	0,41	0,33	-
20.03.2024	46,447	0	360,22	0	0	351,605	0	0	24	0	73,3	41,7	0,41	0,32	-
Итого:	1180,473	0	10194,915	0	0,112	9961,011	0	0,111	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	281,951														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2024	26159,916	306114,57	0	6,803	298731,17	0	6,707	23685	38
20.03.2024	27340,387	316309,485	0	6,915	308692,181	0	6,818	24381	38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.03.2024 7:23:05