

# #4706#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград  
Номер абонента 3686  
Порядковый номер 9258  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112675  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	30,403	0	294,78	0	0	287,961	0	0	24	0	71,9	46,7	0,4	0,28	2,2
22.03.2022	27,917	0	270,38	0	0	264,14	0	0	24	0	71,8	46,6	0,4	0,28	3,3
23.03.2022	27,624	0	263,885	0	0	257,864	0	0	24	0	71,4	45,9	0,4	0,28	4,9
24.03.2022	30,056	0	291,215	0	0	284,471	0	0	24	0	71,9	46,7	0,4	0,28	4,2
25.03.2022	28,632	0	269,725	0	0	263,513	0	0	24	0	71,8	45,8	0,4	0,28	3,9
26.03.2022	32,235	0	334,28	0	0	326,604	0	0	24	0	71,7	48,1	0,4	0,28	7
27.03.2022	36,96	0	429,215	0	0	419,165	0	0	24	0	72,4	51,3	0,4	0,29	6,2
28.03.2022	32,076	0	363,86	0	0	355,385	0	0	24	0	72,1	50,6	0,4	0,28	5,2
29.03.2022	35,952	0	381,945	0	0	372,984	0	0	24	0	72,4	49,4	0,4	0,29	7
30.03.2022	53,014	0	506,56	0	0	494,162	0	0	24	0	74,1	48,5	0,4	0,29	4
31.03.2022	51,064	0	453,37	0	0	441,707	0	0	24	0	76,2	48,7	0,4	0,29	0,2
01.04.2022	50,918	0	448,175	0	0	436,768	0	0	24	0	75,8	48	0,4	0,29	-
02.04.2022	48,738	0	445,065	0	0	434,125	0	0	24	0	74,4	47,6	0,4	0,29	-
03.04.2022	46,168	0	453,65	0	0	442,579	0	0	24	0	74,1	49,2	0,4	0,29	-
04.04.2022	43,551	0	400,53	0	0	390,868	0	0	24	0	73,5	47	0,4	0,29	-
05.04.2022	44,149	0	401,54	0	0	392,067	0	0	24	0	72,6	45,8	0,4	0,29	-
06.04.2022	38,978	0	411,84	0	0	402,192	0	0	24	0	72,5	49,3	0,4	0,29	-
07.04.2022	20,195	0	253,33	0	0	247,468	0	0	24	0	71,9	52,5	0,4	0,28	-
08.04.2022	29,116	0	327,615	0	0	320,02	0	0	24	0	72	50,3	0,4	0,28	-
09.04.2022	36,165	0	402,355	0	0	392,982	0	0	24	0	72,2	50,2	0,4	0,29	-
10.04.2022	36,398	0	411,495	0	0	401,879	0	0	24	0	72,3	50,7	0,4	0,29	-
11.04.2022	34,694	0	389,93	0	0	380,797	0	0	24	0	72,4	50,7	0,4	0,29	-
12.04.2022	34,191	0	392,31	0	0	383,126	0	0	24	0	72,3	51	0,4	0,29	-
13.04.2022	23,878	0	307,835	0	0	300,702	0	0	24	0	71,9	53	0,4	0,28	-
14.04.2022	19,778	0	259,26	0	0	253,309	0	0	24	0	71,6	53	0,41	0,28	-
15.04.2022	29,944	0	355,76	0	0	347,513	0	0	24	0	71,9	51,4	0,4	0,28	-
16.04.2022	26,412	0	338,505	0	0	330,635	0	0	24	0	72,1	53	0,4	0,29	-
17.04.2022	25,642	0	330,2	0	0	322,533	0	0	24	0	72	53,1	0,4	0,29	-
18.04.2022	16,986	0	253,115	0	0	247,277	0	0	24	0	71,8	55,4	0,4	0,29	-
19.04.2022	21,343	0	273,47	0	0	267,188	0	0	24	0	71,6	52,6	0,4	0,28	-
20.04.2022	18,068	0	251,91	0	0	246,12	0	0	24	0	71,7	54,2	0,41	0,28	-
Итого:	1031,245	0	10967,105	0	0	10708,104	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	246,309														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2022	7750,173	106963,015	0	0,479	104432,176	0	0,472	6872	3
20.04.2022	8781,418	117930,12	0	0,479	115140,279	0	0,472	7616	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2022 10:46:24