

# #4715#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград  
Номер абонента 3686  
Порядковый номер 9258  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112675  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	23,783	0	301,21	0	0	294,586	0	0	24	0	69,9	50,7	0,41	0,31	-
22.03.2023	20,953	0	184,265	0	0	180,255	0	0	24	0	69,5	41,7	0,41	0,31	-
23.03.2023	11,633	0	119,78	0	0	117,253	0	0	24	0	68,4	44,7	0,41	0,3	-
24.03.2023	16,349	0	154,75	0	0	151,457	0	0	24	0	68,6	42,8	0,41	0,3	-
25.03.2023	21,01	0	184,695	0	0	180,741	0	0	24	0	68,9	41,1	0,41	0,31	-
26.03.2023	26,17	0	219,62	0	0	214,859	0	0	24	0	69,3	40,3	0,41	0,31	-
27.03.2023	39,457	0	353,255	0	0,005	344,86	0	0,005	24	0	73	45,7	0,4	0,31	-
28.03.2023	53,359	0,001	479,47	0	0,024	466,695	0	0,024	24	0	77,8	50,5	0,4	0,31	-
29.03.2023	36,516	0,004	343,095	0	0	334,528	0	0	24	0	74,9	48,9	0,4	0,31	-
30.03.2023	24,328	0	248,03	0	0	242,557	0	0	24	0	70	46,1	0,41	0,31	-
31.03.2023	22,015	0	192,43	0	0	188,26	0	0	24	0	69,4	41,5	0,41	0,31	-
01.04.2023	33,401	0	276,675	0	0	270,577	0	0	24	0	70	40,5	0,4	0,31	-
02.04.2023	33,088	0	273,22	0	0	266,985	0	0	24	0	71,3	41,7	0,4	0,31	-
03.04.2023	30,796	0	257,3	0	0	251,172	0	0	24	0	73,1	43,8	0,4	0,31	-
04.04.2023	43,955	0	350,505	0	0	341,984	0	0	22	2	73,9	43,2	0,4	0,31	-
05.04.2023	48,635	0	430,09	0	0	419,874	0	0	24	0	73	45,3	0,4	0,31	-
06.04.2023	51,224	0	463,675	0	0	453,082	0	0	24	0	71,4	44,4	0,4	0,32	-
07.04.2023	34,901	0	325,78	0	0	318,572	0	0	24	0	70,1	44	0,4	0,31	-
08.04.2023	20,266	0	194,805	0	0	190,729	0	0	24	0	68	42,6	0,41	0,31	-
09.04.2023	11,676	0	156,605	0	0,014	153,401	0	0,014	24	0	67,2	49	0,4	0,31	-
10.04.2023	21,419	0,002	207,18	0	0	202,906	0	0	24	0	67,6	42,4	0,4	0,31	-
11.04.2023	17,019	0	178,6	0	0	174,885	0	0	24	0	67,8	44,5	0,41	0,31	-
12.04.2023	19,185	0	193,3	0	0	189,329	0	0	24	0	67,4	43,2	0,41	0,31	-
13.04.2023	19,254	0	217,87	0	0	213,388	0	0	24	0	67,4	45,9	0,41	0,31	-
14.04.2023	18,765	0	198,1	0	0	194,036	0	0	24	0	67,2	44,1	0,41	0,3	-
15.04.2023	22,995	0	224,425	0	0	219,789	0	0	24	0	67,5	42,6	0,41	0,31	-
16.04.2023	36,334	0	306,925	0	0	300,522	0	0	24	0	67,9	39	0,4	0,31	-
17.04.2023	34,707	0	298,955	0	0	292,653	0	0	24	0	68,3	40	0,4	0,31	-
18.04.2023	22,207	0	223,795	0	0	219,187	0	0	24	0	67,4	43,3	0,41	0,31	-
19.04.2023	26,903	0	262,105	0	0	256,625	0	0	24	0	68	43	0,39	0,31	-
20.04.2023	15,66	0	159,63	0	0	156,34	0	0	24	0	67,4	43,5	0,36	0,3	-
Итого:	857,963	0	7980,14	0	0,043	7802,087	0	0,043	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	204,921														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2023	16908,584	214581,12	0	3,637	209451,574	0	3,584	15610	25
20.04.2023	17766,546	222561,26	0	3,68	217253,661	0	3,626	16352	27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2023 12:49:44