

#79849#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград  
Номер абонента 3686  
Порядковый номер 9258  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112675  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	40,232	0	337,29	0	0	329,844	0	0	24	0	70,1	41	0,41	0,32	2,3
22.03.2024	38,718	0	333,155	0	0	325,894	0	0	24	0	69,5	41,2	0,41	0,32	4,8
23.03.2024	37,125	0	316,13	0	0	309,268	0	0	24	0	69,4	40,8	0,41	0,32	5,6
24.03.2024	39,655	0	337,08	0	0	329,787	0	0	24	0	69,4	40,7	0,4	0,32	6,6
25.03.2024	38,516	0	336,815	0	0	329,499	0	0	24	0	69,4	41,5	0,41	0,33	3,6
26.03.2024	34,602	0	307,83	0	0,041	301,15	0	0,041	24	0	69,5	42,1	0,41	0,33	3,9
27.03.2024	25,851	0,007	260,025	0	0,008	254,446	0	0,008	24	0	68,9	44,7	0,41	0,32	5,5
28.03.2024	14,411	0,001	176,42	0	0,004	172,683	0	0,004	24	0	68,5	48,6	0,42	0,32	9,1
29.03.2024	11,657	0,001	152,615	0	0,002	149,418	0	0,002	24	0	68	49,4	0,42	0,32	11,8
30.03.2024	5,209	0	100,495	0	0,002	98,436	0	0,002	24	0	67,2	54,6	0,42	0,32	10,7
31.03.2024	2,876	0	87,085	0	0	85,363	0	0	24	0	66	57,9	0,43	0,32	13,4
01.04.2024	5,148	0	103,46	0	0,007	101,367	0	0,007	24	0	66,8	54,7	0,43	0,32	16,7
02.04.2024	15,976	0,001	184,51	0	0,002	180,611	0	0,002	24	0	68,3	47,2	0,42	0,32	-
03.04.2024	36,024	0	292,505	0	0	285,726	0	0	24	0	72	41,9	0,41	0,32	-
04.04.2024	35,706	0	282,56	0	0	275,802	0	0	24	0	73,2	42,3	0,41	0,32	-
05.04.2024	20,605	0	197,725	0	0	193,475	0	0	24	0	69,1	43,7	0,42	0,32	-
06.04.2024	21,56	0	205,005	0	0	200,616	0	0	24	0	68,8	43,2	0,42	0,32	-
07.04.2024	15,65	0	169,1	0	0	165,5	0	0	24	0	68,6	46	0,42	0,32	-
08.04.2024	7,077	0	109,665	0	0	107,411	0	0	24	0	67,4	51,7	0,42	0,32	-
09.04.2024	2,634	0	80,675	0	0	79,069	0	0	24	0	66,2	58,3	0,4	0,32	-
10.04.2024	8,223	0	127,42	0	0	124,785	0	0	24	0	67,5	51,7	0,34	0,31	-
11.04.2024	8,884	0	115,4	0	0	112,979	0	0	24	0	68,1	49,3	0,34	0,31	-
12.04.2024	10,183	0	129,035	0	0	126,367	0	0	24	0	67,5	48,2	0,34	0,31	-
13.04.2024	17,788	0	169,84	0	0	166,245	0	0	24	0	68,4	42,9	0,34	0,31	-
14.04.2024	15,927	0	167,345	0	0	163,789	0	0	24	0	68,6	45,3	0,34	0,31	-
15.04.2024	21,216	0	220,35	0	0	215,65	0	0	24	0	68,8	45,3	0,34	0,31	-
16.04.2024	33,267	0	303,905	0	0	297,336	0	0	24	0	69,2	42,5	0,34	0,31	-
17.04.2024	35,438	0	309,755	0	0	302,979	0	0	24	0	69,6	41,7	0,34	0,31	-
18.04.2024	43,162	0	391,045	0	0	382,676	0	0	24	0	68,8	41,9	0,36	0,31	-
19.04.2024	39,545	0	340,15	0	0,052	332,581	0	0,052	24	0	70,4	42	0,39	0,34	-
20.04.2024	42,792	0,008	360,175	0	0	352,009	0	0	24	0	71,1	42,1	0,39	0,34	-
Итого:	725,657	0	7004,565	0	0,118	6852,761	0	0,118	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	173,32														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	27340,387	316309,485	0	6,915	308692,181	0	6,818	24381	38
20.04.2024	28066,042	323314,05	0	7,033	315544,942	0	6,935	25125	38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 7:17:25