

#296611#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (АСЦП)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	28,953	0	246,335	0	0	240,736	0	0	24	0	71,2	42,5	0,41	0,28	-
22.03.2026	24,041	0	221,01	0	0	216,187	0	0	24	0	69,5	43	0,41	0,28	-
23.03.2026	25,995	0	243,665	0	0	238,435	0	0	24	0	69	43	0,42	0,28	-
24.03.2026	25,058	0	237,205	0	0	232,104	0	0	24	0	69,1	43,3	0,42	0,28	-
25.03.2026	21,827	0	219,295	0	0	214,603	0	0	24	0	68,9	44,6	0,42	0,28	-
26.03.2026	22,776	0	212,96	0	0	208,397	0	0	24	0	68,9	42,8	0,41	0,28	-
27.03.2026	28,839	0	256,575	0	0	251,009	0	0	24	0	69,5	42	0,41	0,28	-
28.03.2026	30,158	0	249,845	0	0	244,098	0	0	24	0	71,8	42,3	0,42	0,28	-
29.03.2026	28,435	0	249,49	0	0	243,961	0	0	24	0	70,2	42,4	0,42	0,28	-
30.03.2026	27,066	0	240,635	0	0	235,33	0	0	24	0	70,1	42,6	0,42	0,28	-
31.03.2026	24,058	0	220,35	0	0	215,517	0	0	24	0	69,8	43,2	0,42	0,28	-
01.04.2026	35,814	0	300,285	0	0	293,444	0	0	24	0	71,3	42,2	0,41	0,28	-
02.04.2026	35,202	0	287,86	0	0	281,106	0	0	24	0	72,6	42,7	0,42	0,28	-
03.04.2026	40,311	0	323,515	0	0	315,954	0	0	24	0	72,3	41,9	0,42	0,28	-
04.04.2026	34,011	0	283,43	0	0	276,973	0	0	24	0	71,3	42	0,42	0,28	-
05.04.2026	24,029	0	214,29	0	0	209,559	0	0	24	0	70	42,6	0,42	0,27	-
06.04.2026	32,165	0	277,475	0	0	271,296	0	0	24	0	70,4	42,1	0,42	0,27	-
07.04.2026	36,973	0	317,04	0	0	309,958	0	0	24	0	70,5	42	0,41	0,28	-
08.04.2026	36,424	0	310,295	0	0	303,351	0	0	24	0	70,6	41,9	0,41	0,28	-
09.04.2026	37,884	0	311,27	0	0	304,139	0	0	24	0	71,5	41,8	0,41	0,28	-
10.04.2026	37,628	0	311,81	0	0	304,692	0	0	24	0	71,4	42	0,41	0,28	-
11.04.2026	32,26	0	279,505	0	0	273,228	0	0	24	0	70,7	42,5	0,42	0,28	-
12.04.2026	33,371	0	298,555	0	0	292,07	0	0	24	0	69,5	42,2	0,42	0,28	-
13.04.2026	31,079	0	280,705	0	0	274,618	0	0	24	0	69,4	42,4	0,42	0,28	-
14.04.2026	19,405	0	196,625	0	0	192,415	0	0	24	0	68,9	44,9	0,42	0,27	-
15.04.2026	17,347	0	188,82	0	0	184,829	0	0	24	0	68,4	46	0,4	0,27	-
16.04.2026	29,096	0	263,085	0	0	257,393	0	0	23	1	69,3	42,3	0,41	0,28	-
17.04.2026	28,303	0	255,495	0	0	249,969	0	0	24	0	69,2	42,2	0,41	0,28	-
18.04.2026	17,013	0	185,97	0	0	181,99	0	0	24	0	69	46,7	0,42	0,28	-
19.04.2026	14,84	0	166,995	0	0	163,498	0	0	24	0	68,1	46,5	0,42	0,28	-
20.04.2026	24,67	0	225,87	0	0	221,008	0	0	24	0	69	42,4	0,42	0,28	-
Итого:	885,031	0	7876,26	0	0	7701,867	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	211,386														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	14793,439	128634,08	0	2,551	125276,286	0	2,523	9807	18
20.04.2026	15678,47	136510,34	0	2,551	132978,153	0	2,523	10550	19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:20:34