

#4703#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	14,88	0	221,855	0	0	216,78	0	0	24	0	71,5	55,1	0,41	0,28	-
22.04.2022	13,785	0	225,64	0	0	220,47	0	0	22	2	71,5	56,6	0,41	0,28	-
23.04.2022	18,609	0	267,71	0	0	261,533	0	0	24	0	71,8	54,9	0,41	0,28	-
24.04.2022	9,029	0	190,65	0	0	186,287	0	0	24	0	71,5	60	0,41	0,28	-
25.04.2022	16,678	0	238,785	0	0	233,339	0	0	24	0	71,3	54,2	0,38	0,28	-
26.04.2022	9,944	0	161,43	0	0	157,784	0	0	24	0	70,9	55,9	0,34	0,27	-
27.04.2022	11,754	0	181,565	0	0	177,491	0	0	24	0	70,5	54,8	0,34	0,27	-
28.04.2022	13,892	0	205,485	0	0	200,83	0	0	24	0	71	54,5	0,34	0,27	-
29.04.2022	15,072	0	224,395	0	0	219,271	0	0	24	0	71,4	55	0,34	0,27	-
30.04.2022	12,974	0	204,03	0	0	199,414	0	0	24	0	71	55,5	0,34	0,27	-
01.05.2022	13,956	0	208,15	0	0	203,42	0	0	24	0	71,2	54,8	0,34	0,27	-
02.05.2022	10,656	0	182,95	0	0	178,82	0	0	24	0	70,8	56,6	0,34	0,27	-
03.05.2022	8,726	0	165,6	0	0,041	161,931	0	0,041	24	0	70,3	57,5	0,34	0,27	-
04.05.2022	15,314	0,008	221,83	0	0	216,759	0	0	24	0	71,4	54,6	0,34	0,27	-
05.05.2022	12,25	0	194,145	0	0	189,778	0	0	24	0	70,8	55,4	0,34	0,27	-
06.05.2022	11,722	0	186,44	0	0	182,235	0	0	24	0	70,7	55,4	0,34	0,27	-
07.05.2022	11,449	0	183,815	0	0	179,654	0	0	24	0	71	55,8	0,34	0,27	-
08.05.2022	11,785	0	188,75	0	0	184,497	0	0	24	0	70,8	55,5	0,34	0,27	-
09.05.2022	13,668	0	208,74	0	0	203,999	0	0	24	0	71,1	55,1	0,34	0,27	-
10.05.2022	8,802	0	162,565	0	0	158,882	0	0	24	0	71,1	57,9	0,34	0,27	-
11.05.2022	2,225	0	105,265	0	0	102,999	0	0	24	0	69	63,9	0,34	0,27	-
12.05.2022	2,542	0	111,285	0	0	108,923	0	0	24	0	68,5	63	0,34	0,27	-
13.05.2022	2,168	0	111,195	0	0	108,829	0	0	24	0	68,6	63,8	0,34	0,27	-
14.05.2022	8,752	0	166,465	0	0	162,83	0	0	24	0	69,5	56,7	0,34	0,27	-
15.05.2022	2,103	0	110,49	0	0	108,136	0	0	24	0	68,7	64	0,34	0,27	-
16.05.2022	2,203	0	110,4	0	0	108,057	0	0	24	0	68,5	63,6	0,34	0,27	-
17.05.2022	2,245	0	111,97	0	0	109,586	0	0	24	0	68,6	63,7	0,34	0,27	-
18.05.2022	2,208	0	111,165	0	0	108,799	0	0	24	0	68,6	63,8	0,34	0,27	-
19.05.2022	2,088	0	106,295	0	0	104,031	0	0	24	0	68,6	63,8	0,34	0,27	-
20.05.2022	1,743	0	102,54	0	0	100,395	0	0	24	0	67,9	63,8	0,34	0,27	-
Итого:	283,222	0	5171,6	0	0,041	5055,759	0	0,041	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,646														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	8781,418	117930,12	0	0,479	115140,279	0	0,472	7616	3
20.05.2022	9064,642	123101,72	0	0,52	120196,038	0	0,513	8334	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:39:52