

#4712#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	8,112	0	101,035	0	0	99,034	0	0	24	0	65,9	46,3	0,36	0,29	-
22.04.2023	9,509	0	121,195	0	0	118,775	0	0	24	0	66,3	47,2	0,36	0,29	-
23.04.2023	5,235	0	96,31	0	0	94,416	0	0	24	0	65,7	52,5	0,36	0,29	-
24.04.2023	4,433	0	95,155	0	0	93,283	0	0	24	0	65,7	54,4	0,36	0,29	-
25.04.2023	1,957	0	68,675	0	0	67,348	0	0	24	0	65,2	58,2	0,36	0,29	-
26.04.2023	29,367	0	259,46	0	0	254,065	0	0	24	0	67,7	40,1	0,36	0,29	-
27.04.2023	43,489	0	374,775	0	0	366,799	0	0	24	0	68,5	40,2	0,36	0,29	-
28.04.2023	33,746	0	331,345	0	0	324,263	0	0	24	0	68,8	43,9	0,36	0,29	-
29.04.2023	20,611	0	214,57	0	0	210,15	0	0	24	0	67,4	44	0,36	0,29	-
30.04.2023	14,246	0	157,35	0	0	154,182	0	0	24	0	66,5	44,5	0,36	0,29	-
01.05.2023	18,455	0	187,61	0	0	183,744	0	0	24	0	67,5	43,5	0,36	0,29	-
02.05.2023	15,934	0	182,625	0	0	178,871	0	0	24	0	67,3	46	0,36	0,29	-
03.05.2023	19,912	0	208,8	0	0	204,492	0	0	24	0	67,5	44,3	0,36	0,29	-
04.05.2023	17,524	0	186,415	0	0	182,615	0	0	24	0	67	44,1	0,36	0,29	-
05.05.2023	20,481	0	244,34	0	0	239,33	0	0	24	0	67,3	46,8	0,36	0,29	-
06.05.2023	22,296	0	310,375	0	0	303,789	0	0	24	0	68,5	51	0,36	0,29	-
07.05.2023	12,207	0	213,215	0	0	208,748	0	0	24	0	68	54,1	0,36	0,29	-
08.05.2023	15,722	0	236,62	0	0	231,742	0	0	24	0	67,4	51,2	0,36	0,29	-
09.05.2023	9,108	0	175,14	0	0	171,564	0	0	24	0	67,1	54,4	0,36	0,29	-
10.05.2023	2,868	0	124,345	0	0	121,845	0	0	24	0	66,5	60,9	0,36	0,29	-
11.05.2023	2,085	0	105,17	0	0	103,085	0	0	24	0	66	61,2	0,36	0,29	-
12.05.2023	1,978	0	99,105	0	0	97,174	0	0	24	0	65,4	60,6	0,36	0,29	-
13.05.2023	1,766	0	75,07	0	0	73,649	0	0	24	0	64,3	58,6	0,36	0,29	-
14.05.2023	1,685	0	76,305	0	0	74,864	0	0	24	0	64,3	58,9	0,36	0,3	-
15.05.2023	1,659	0	78,01	0	0	76,522	0	0	24	0	64,7	59,5	0,36	0,29	-
16.05.2023	1,653	0	78,91	0	0	77,408	0	0	24	0	64,6	59,5	0,36	0,29	-
17.05.2023	1,741	0	82,325	0	0	80,752	0	0	24	0	64,6	59,5	0,36	0,29	-
18.05.2023	1,773	0	82,69	0	0	81,11	0	0	24	0	64,7	59,5	0,36	0,29	-
19.05.2023	1,775	0	81,36	0	0	79,797	0	0	24	0	64,9	59,6	0,36	0,29	-
20.05.2023	1,545	0	74,485	0	0	73,08	0	0	24	0	64,3	59,3	0,36	0,29	-
Итого:	342,872	0	4722,785	0	0	4626,496	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,894														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	17766,546	222561,26	0	3,68	217253,661	0	3,626	16352	27
20.05.2023	18109,419	227284,045	0	3,68	221880,158	0	3,626	17072	27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:31:22