

#83879#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (АСЦП)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	46,34	0	387,865	0	0	378,997	0	0	24	0	71,4	42,3	0,39	0,33	3,6
22.04.2024	48,408	0	411,31	0	0	401,904	0	0	24	0	71,4	42,7	0,39	0,33	3,7
23.04.2024	53,232	0	422,01	0	0	411,986	0	0	24	0	73	42,2	0,39	0,34	3,1
24.04.2024	38,934	0	322,155	0	0	314,774	0	0	24	0	71,5	42	0,4	0,33	2,9
25.04.2024	31,577	0	289,2	0	0	282,685	0	0	24	0	70,9	44,2	0,4	0,33	4,9
26.04.2024	17,023	0	176,91	0	0	173,114	0	0	24	0	69	45,6	0,4	0,34	6,4
27.04.2024	1,822	0	68,895	0	0	67,555	0	0	24	0	65,4	58,9	0,4	0,34	7,8
28.04.2024	1,892	0	69,895	0	0	68,526	0	0	24	0	65,6	59	0,41	0,34	12,1
29.04.2024	1,852	0	66,77	0	0	65,463	0	0	24	0	65,6	58,9	0,41	0,33	14,6
30.04.2024	1,762	0	64,7	0	0	63,44	0	0	24	0	65,4	58,8	0,41	0,33	16,9
01.05.2024	1,732	0	66,79	0	0	65,515	0	0	24	0	64,8	58,5	0,39	0,33	16,1
02.05.2024	1,909	0	70,945	0	0	69,571	0	0	24	0	65,2	58,6	0,36	0,32	-
03.05.2024	1,767	0	66,57	0	0	65,285	0	0	24	0	65	58,5	0,35	0,32	-
04.05.2024	1,742	0	66,68	0	0	65,401	0	0	24	0	64,8	58,4	0,36	0,32	-
05.05.2024	1,702	0	61,185	0	0	59,996	0	0	24	0	65,3	58,6	0,36	0,32	-
06.05.2024	1,863	0	68,595	0	0	67,262	0	0	24	0	65,3	58,7	0,36	0,32	-
07.05.2024	5,273	0	100,53	0	0	98,524	0	0	24	0	66,2	53,4	0,36	0,32	-
08.05.2024	9,263	0	178,045	0	0	174,291	0	0	24	0	68,2	55,6	0,36	0,32	-
09.05.2024	8,072	0	174,835	0	0	171,147	0	0	24	0	68,3	57	0,36	0,32	-
10.05.2024	5,962	0	181,435	0	0	177,604	0	0	24	0	68,3	60,3	0,36	0,32	-
11.05.2024	11,506	0	199,345	0	0	195,111	0	0	24	0	68,5	54,4	0,36	0,32	-
12.05.2024	15,459	0	317,04	0	0	310,215	0	0	24	0	69	57,1	0,36	0,32	-
13.05.2024	14,068	0	302,52	0	0	295,982	0	0	24	0	69,2	57,9	0,36	0,32	-
14.05.2024	10,261	0	171,325	0	0	167,698	0	0	24	0	68,4	53,8	0,36	0,32	-
15.05.2024	7,699	0	167,3	0	0	163,758	0	0	24	0	68,4	57,2	0,36	0,32	-
16.05.2024	2,259	0	106,2	0	0	103,987	0	0	24	0	67,8	62,6	0,36	0,32	-
17.05.2024	1,705	0	69,005	0	0	67,668	0	0	24	0	65,2	59,2	0,36	0,32	-
18.05.2024	1,632	0	66,145	0	0	64,865	0	0	24	0	65,1	59,1	0,36	0,32	-
19.05.2024	1,791	0	73,14	0	0	71,727	0	0	24	0	65,1	59,1	0,36	0,32	-
20.05.2024	1,682	0	65,75	0	0	64,468	0	0	24	0	65,4	59,2	0,34	0,32	-
Итого:	350,189	0	4853,09	0	0	4748,519	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,641														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	28066,042	323314,05	0	7,033	315544,942	0	6,935	25125	38
20.05.2024	28416,23	328167,14	0	7,033	320293,465	0	6,935	25845	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:11:39