

#130711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО

Согласия 39, Калининград

3686

9258

ТВ7 (АССII)

20112675

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,823	0	64,845	0	0	63,567	0	0	24	0	65,8	58,9	0,36	0,26	-
22.04.2025	14,258	0	157,78	0	0	154,49	0	0	24	0	67,9	45,9	0,36	0,26	-
23.04.2025	12,114	0	132,715	0	0	129,911	0	0	24	0	68,4	46,1	0,36	0,26	-
24.04.2025	11,229	0	139,47	0	0	136,584	0	0	24	0	67,5	47,9	0,36	0,26	-
25.04.2025	29,102	0	250,915	0	0	245,538	0	0	24	0	69	40,7	0,36	0,26	-
26.04.2025	36,821	0	308,605	0	0	301,919	0	0	24	0	69,2	40,1	0,36	0,26	-
27.04.2025	32,803	0	279,595	0	0	273,546	0	0	24	0	69,3	40,6	0,36	0,26	-
28.04.2025	24,684	0	242,315	0	0	237,098	0	0	24	0	69	44,2	0,36	0,26	-
29.04.2025	16,886	0	174,065	0	0	170,39	0	0	24	0	68,4	44,7	0,36	0,26	-
30.04.2025	20,553	0	197,435	0	0	193,244	0	0	24	0	68,5	43,1	0,36	0,26	-
01.05.2025	17,316	0	175,86	0	0	172,134	0	0	24	0	68,5	44,5	0,36	0,26	-
02.05.2025	5,65	0	104,855	0	0	102,667	0	0	24	0	67,8	54,7	0,36	0,26	-
03.05.2025	7,936	0	111,52	0	0	109,261	0	0	24	0	66,7	49,4	0,36	0,26	-
04.05.2025	24,972	0	221,71	0	0	216,999	0	0	22	2	68,5	41,1	0,36	0,26	-
05.05.2025	29,484	0	250,465	0	0	245,06	0	0	24	0	69,1	40,4	0,36	0,26	-
06.05.2025	24,762	0	237,855	0	0	232,732	0	0	24	0	69,1	43,7	0,36	0,26	-
07.05.2025	33,213	0	276,36	0	0	270,398	0	0	24	0	69,1	39,7	0,36	0,26	-
08.05.2025	33,57	0	278,94	0	0	272,877	0	0	23	1	69,3	39,9	0,36	0,26	-
09.05.2025	35,111	0	288,58	0	0	282,343	0	0	24	0	69,2	39,5	0,36	0,26	-
10.05.2025	30,521	0	259,1	0	0	253,508	0	0	24	0	69,2	40,4	0,36	0,26	-
11.05.2025	23,302	0	223,515	0	0	218,702	0	0	24	0	69,1	43,6	0,36	0,26	-
12.05.2025	26,609	0	236,035	0	0	230,975	0	0	24	0	68,9	41,4	0,36	0,26	-
13.05.2025	19,502	0	203,6	0	0	199,243	0	0	24	0	68,7	45,4	0,36	0,26	-
14.05.2025	23,236	0	221,06	0	0	216,33	0	0	24	0	68,9	43,3	0,36	0,26	-
15.05.2025	39,542	0	322,085	0	0	315,122	0	0	24	0	69,2	39,3	0,36	0,26	-
16.05.2025	36,999	0	304,09	0	0	297,499	0	0	24	0	69,3	39,6	0,36	0,26	-
17.05.2025	34,653	0	279,505	0	0	273,44	0	0	24	0	69,4	39,1	0,36	0,27	-
18.05.2025	22,417	0	200,295	0	0	195,972	0	0	24	0	69,2	41,9	0,36	0,26	-
19.05.2025	18,138	0	179,7	0	0	175,865	0	0	24	0	68,8	44,2	0,36	0,26	-
20.05.2025	13,025	0	146,43	0	0	143,333	0	0	24	0	68,4	46,7	0,36	0,26	-
Итого:	700,231	0	6469,3	0	0	6330,747	0	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	167,247														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	3352,042	25981,565	0	0,031	25337,653	0	0,031	1808	1
20.05.2025	4052,273	32450,865	0	0,031	31668,4	0	0,031	2525	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 7:33:27