

#4702#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	1,634	0	101,495	0	0	99,361	0	0	24	0	68,2	64,3	0,34	0,27	-
22.05.2022	5,403	0	135,97	0	0	133,027	0	0	24	0	69,3	59,6	0,34	0,28	-
23.05.2022	2,167	0	109,2	0	0	106,903	0	0	24	0	68,1	63,3	0,34	0,27	-
24.05.2022	2,117	0	105,77	0	0	103,542	0	0	24	0	68,2	63,3	0,34	0,27	-
25.05.2022	2,073	0	105,73	0	0	103,535	0	0	24	0	67,7	63	0,34	0,27	-
26.05.2022	2,148	0	108,145	0	0	105,88	0	0	24	0	68	63,2	0,34	0,27	-
27.05.2022	2,128	0	109,23	0	0	106,948	0	0	24	0	67,9	63,2	0,34	0,28	-
28.05.2022	2,125	0	109,81	0	0	107,534	0	0	24	0	67,6	62,9	0,34	0,28	-
29.05.2022	2,027	0	108,475	0	0	106,234	0	0	24	0	67,5	63	0,34	0,28	-
30.05.2022	2,113	0	109,73	0	0	107,454	0	0	24	0	67,6	62,9	0,34	0,28	-
31.05.2022	2,094	0	107,65	0	0	105,41	0	0	24	0	67,8	63	0,34	0,28	-
01.06.2022	2,115	0	109,215	0	0	106,945	0	0	24	0	67,7	63	0,34	0,28	-
02.06.2022	2,009	0	105,88	0	0	103,697	0	0	24	0	67,4	62,8	0,34	0,28	-
03.06.2022	1,654	0	100,91	0	0	98,857	0	0	24	0	67	63	0,34	0,28	-
04.06.2022	1,698	0	101,635	0	0	99,55	0	0	24	0	67,2	63,2	0,34	0,27	-
05.06.2022	1,554	0	101,485	0	0	99,403	0	0	24	0	67,3	63,6	0,34	0,28	-
06.06.2022	1,638	0	102,17	0	0	100,081	0	0	24	0	67,1	63,2	0,34	0,27	-
07.06.2022	1,604	0	99,085	0	0	97,06	0	0	24	0	67,1	63,1	0,34	0,27	-
08.06.2022	1,588	0	96,245	0	0	94,271	0	0	24	0	67,3	63,3	0,34	0,27	-
09.06.2022	1,582	0	96,375	0	0	94,404	0	0	24	0	67,1	63,1	0,34	0,27	-
10.06.2022	1,585	0	95,66	0	0	93,721	0	0	24	0	66,8	62,8	0,34	0,28	-
11.06.2022	1,532	0	95,825	0	0	93,875	0	0	24	0	66,9	63	0,34	0,28	-
12.06.2022	1,532	0	96,155	0	0	94,188	0	0	24	0	67,1	63,3	0,34	0,28	-
13.06.2022	1,536	0	95,575	0	0	93,628	0	0	24	0	67	63,1	0,34	0,28	-
14.06.2022	1,621	0	95,155	0	0	93,204	0	0	24	0	67,1	63	0,34	0,28	-
15.06.2022	1,6	0	94,7	0	0	92,783	0	0	24	0	66,8	62,7	0,34	0,28	-
16.06.2022	1,566	0	94,525	0	0	92,595	0	0	24	0	67	63	0,34	0,28	-
17.06.2022	1,526	0	94,815	0	0	92,893	0	0	24	0	66,8	62,9	0,34	0,28	-
18.06.2022	1,539	0	94,74	0	0	92,804	0	0	24	0	67	63,1	0,34	0,28	-
19.06.2022	1,502	0	94,49	0	0	92,579	0	0	24	0	66,7	62,8	0,34	0,28	-
20.06.2022	1,551	0	93,975	0	0	92,05	0	0	24	0	67,2	63,2	0,34	0,28	-
Итого:	58,561	0	3169,82	0	0	3104,416	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,987														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	9064,642	123101,72	0	0,52	120196,038	0	0,513	8334	5
20.06.2022	9123,206	126271,54	0	0,52	123300,455	0	0,513	9078	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:42:00