

# #4710#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Согласия 39, Калининград  
3686  
9258  
ТВ7 (АСЦП)  
20112675  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	1,632	0	77,655	0	0	76,189	0	0	24	0	64,3	59,2	0,36	0,3	-
22.05.2023	1,662	0	78,085	0	0	76,6	0	0	24	0	64,5	59,3	0,36	0,29	-
23.05.2023	1,622	0	76,465	0	0	75,011	0	0	24	0	64,6	59,4	0,36	0,29	-
24.05.2023	1,665	0	78,315	0	0	76,826	0	0	24	0	64,5	59,3	0,36	0,3	-
25.05.2023	1,667	0	78,275	0	0	76,79	0	0	24	0	64,4	59,2	0,36	0,29	-
26.05.2023	1,662	0	77,12	0	0	75,652	0	0	24	0	64,5	59,3	0,36	0,29	-
27.05.2023	1,627	0	73,82	0	0	72,402	0	0	24	0	64,9	59,5	0,36	0,29	-
28.05.2023	1,379	0	61,28	0	0	60,122	0	0	24	0	64,3	58,9	0,36	0,29	-
29.05.2023	1,549	0	67,29	0	0	66,04	0	0	21	3	63,7	58,2	0,36	0,29	-
30.05.2023	1,556	0	67,92	0	0	66,655	0	0	24	0	63,8	58,3	0,36	0,29	-
31.05.2023	1,591	0	68,105	0	0	66,831	0	0	24	0	64	58,4	0,36	0,29	-
01.06.2023	1,562	0	67,49	0	0	66,227	0	0	24	0	63,9	58,3	0,36	0,29	-
02.06.2023	4,489	0	96,36	0	0	94,465	0	0	24	0	65,7	54,4	0,36	0,29	-
03.06.2023	1,679	0	68,425	0	0	67,122	0	0	24	0	64,6	58,7	0,36	0,29	-
04.06.2023	1,59	0	66,77	0	0	65,507	0	0	24	0	64,3	58,5	0,36	0,29	-
05.06.2023	1,586	0	68,6	0	0	67,317	0	0	24	0	64	58,4	0,36	0,29	-
06.06.2023	1,534	0	65,755	0	0	64,528	0	0	24	0	64	58,3	0,36	0,29	-
07.06.2023	1,531	0	63,06	0	0	61,872	0	0	24	0	64,2	58,3	0,36	0,3	-
08.06.2023	1,549	0	65,62	0	0	64,394	0	0	24	0	63,9	58,2	0,36	0,3	-
09.06.2023	1,526	0	64,815	0	0	63,606	0	0	24	0	63,9	58,2	0,36	0,3	-
10.06.2023	1,56	0	67,08	0	0	65,834	0	0	24	0	63,8	58,1	0,36	0,3	-
11.06.2023	1,567	0	63,29	0	0	62,096	0	0	24	0	64,3	58,2	0,36	0,29	-
12.06.2023	1,554	0	64,2	0	0	62,996	0	0	24	0	64,1	58,2	0,36	0,29	-
13.06.2023	1,552	0	65,825	0	0	64,593	0	0	24	0	63,9	58,2	0,36	0,29	-
14.06.2023	1,52	0	65,245	0	0	64,028	0	0	24	0	63,9	58,2	0,32	0,24	-
15.06.2023	1,378	0	75,75	0	0	74,402	0	0	24	0	62	57,8	0,26	0,19	-
16.06.2023	1,596	0	58,84	0	0	57,714	0	0	24	0	64,7	58,2	0,3	0,21	-
17.06.2023	1,442	0	53,595	0	0	52,577	0	0	20	4	64,4	57,8	0,29	0,21	-
18.06.2023	1,429	0	56,015	0	0	54,962	0	0	24	0	64	57,8	0,29	0,21	-
19.06.2023	1,507	0	59	0	0	57,892	0	0	24	0	64,1	57,9	0,29	0,21	-
20.06.2023	1,466	0	56,485	0	0	55,452	0	0	24	0	62,9	56,6	0,26	0,2	-
Итого:	51,229	0	2116,55	0	0	2076,702	0	0	737	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,236														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	18109,419	227284,045	0	3,68	221880,158	0	3,626	17072	27
20.06.2023	18160,65	229400,595	0	3,68	223956,858	0	3,626	17809	34

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 12:17:04