

#88227#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (АСЦП)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	1,663	0	65,195	0	0	63,925	0	0	24	0	65,4	59,2	0,35	0,32	-
22.05.2024	1,579	0	64,555	0	0	63,313	0	0	24	0	64,9	58,9	0,36	0,32	-
23.05.2024	1,668	0	66,11	0	0	64,83	0	0	24	0	65,2	59,1	0,36	0,32	-
24.05.2024	1,667	0	64,95	0	0	63,685	0	0	24	0	65,4	59,2	0,36	0,32	-
25.05.2024	1,592	0	64,4	0	0	63,16	0	0	24	0	65	59	0,36	0,32	-
26.05.2024	1,56	0	62,685	0	0	61,476	0	0	24	0	65	59	0,36	0,32	-
27.05.2024	1,547	0	63,295	0	0	62,082	0	0	24	0	64,9	58,9	0,36	0,32	-
28.05.2024	1,543	0	63,755	0	0	62,534	0	0	24	0	64,8	58,9	0,36	0,32	-
29.05.2024	1,52	0	61,735	0	0	60,548	0	0	24	0	64,9	59	0,36	0,32	-
30.05.2024	1,555	0	61,43	0	0	60,236	0	0	24	0	65,3	59,1	0,37	0,32	-
31.05.2024	1,565	0	63,765	0	0	62,537	0	0	24	0	65	59	0,37	0,32	-
01.06.2024	1,485	0	59,465	0	0	58,317	0	0	24	0	65,1	59	0,36	0,32	-
02.06.2024	1,598	0	64,82	0	0	63,564	0	0	24	0	65,1	59,1	0,36	0,32	-
03.06.2024	1,54	0	60,97	0	0	59,783	0	0	24	0	65,3	59,2	0,36	0,32	-
04.06.2024	1,542	0	62,835	0	0	61,618	0	0	24	0	65,1	59,2	0,36	0,32	-
05.06.2024	1,585	0	63,26	0	0	62,026	0	0	24	0	65,4	59,3	0,37	0,32	-
06.06.2024	1,642	0	65,79	0	0	64,51	0	0	24	0	65,4	59,3	0,36	0,32	-
07.06.2024	1,636	0	67,56	0	0	66,251	0	0	24	0	65,2	59,4	0,36	0,32	-
08.06.2024	1,589	0	66,115	0	0	64,835	0	0	24	0	65,1	59,3	0,36	0,32	-
09.06.2024	1,518	0	61,13	0	0	59,937	0	0	24	0	65,4	59,4	0,36	0,32	-
10.06.2024	1,548	0	63,365	0	0	62,132	0	0	24	0	65,4	59,4	0,36	0,32	-
11.06.2024	1,545	0	63,89	0	0	62,647	0	0	24	0	65,3	59,5	0,36	0,32	-
12.06.2024	1,497	0	62,735	0	0	61,522	0	0	24	0	65,1	59,3	0,36	0,32	-
13.06.2024	1,579	0	65,96	0	0	64,681	0	0	24	0	65,2	59,4	0,36	0,32	-
14.06.2024	1,564	0	61,815	0	0	60,602	0	0	24	0	65,7	59,5	0,36	0,32	-
15.06.2024	1,482	0	61,775	0	0	60,58	0	0	24	0	65,1	59,3	0,36	0,32	-
16.06.2024	1,491	0	63,745	0	0	62,517	0	0	24	0	65	59,3	0,36	0,32	-
17.06.2024	1,554	0	65,13	0	0	63,867	0	0	24	0	65,2	59,4	0,36	0,32	-
18.06.2024	1,544	0	65,03	0	0	63,771	0	0	24	0	65,2	59,4	0,36	0,33	-
19.06.2024	1,52	0	63,215	0	0	61,98	0	0	24	0	65,5	59,7	0,36	0,32	-
20.06.2024	1,566	0	65,315	0	0	64,046	0	0	24	0	65,3	59,4	0,36	0,32	-
Итого:	48,484	0	1975,795	0	0	1937,512	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,58														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	28416,23	328167,14	0	7,033	320293,465	0	6,935	25845	38
20.06.2024	28464,714	330142,935	0	7,033	322230,977	0	6,935	26589	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 16:05:52