

#4701#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	1,549	0	94,02	0	0	92,098	0	0	24	0	67,1	63,1	0,34	0,28	-
22.06.2022	1,548	0	94,605	0	0	92,667	0	0	24	0	67,2	63,3	0,34	0,28	-
23.06.2022	1,555	0	94,78	0	0	92,836	0	0	24	0	67,2	63,2	0,34	0,28	-
24.06.2022	1,522	0	95,895	0	0	93,93	0	0	24	0	67,2	63,4	0,34	0,28	-
25.06.2022	1,607	0	96,785	0	0	94,807	0	0	24	0	67,1	63,1	0,34	0,28	-
26.06.2022	1,437	0	96,58	0	0	94,601	0	0	24	0	67,2	63,5	0,34	0,28	-
27.06.2022	1,606	0	96,88	0	0	94,928	0	0	24	0	66,6	62,6	0,34	0,28	-
28.06.2022	1,798	0	96,6	0	0	94,663	0	0	24	0	66,4	61,9	0,34	0,28	-
29.06.2022	1,475	0	95,585	0	0	93,667	0	0	24	0	66,4	62,7	0,34	0,28	-
30.06.2022	1,447	0	95,225	0	0	93,316	0	0	24	0	66,4	62,7	0,34	0,28	-
01.07.2022	1,436	0	95,285	0	0	93,38	0	0	24	0	66,3	62,6	0,34	0,28	-
02.07.2022	1,447	0	94,85	0	0	92,959	0	0	24	0	66,3	62,6	0,34	0,28	-
03.07.2022	1,413	0	94,435	0	0	92,534	0	0	24	0	66,5	62,9	0,34	0,28	-
04.07.2022	1,532	0	94,815	0	0	92,909	0	0	24	0	66,5	62,6	0,34	0,28	-
05.07.2022	1,529	0	94,71	0	0	92,824	0	0	24	0	66,2	62,3	0,34	0,28	-
06.07.2022	1,551	0	94,36	0	0	92,474	0	0	24	0	66,3	62,3	0,34	0,28	-
07.07.2022	1,533	0	93,665	0	0	91,795	0	0	24	0	66,2	62,2	0,34	0,28	-
08.07.2022	1,553	0	92,725	0	0	90,903	0	0	24	0	65,6	61,5	0,34	0,28	-
09.07.2022	1,432	0	91,625	0	0	89,844	0	0	24	0	65,3	61,5	0,34	0,28	-
10.07.2022	1,433	0	91,125	0	0	89,336	0	0	24	0	65,6	61,8	0,34	0,28	-
11.07.2022	1,468	0	91,415	0	0	89,625	0	0	24	0	65,5	61,6	0,34	0,28	-
12.07.2022	1,568	0	90,955	0	0	89,18	0	0	24	0	65,4	61,2	0,34	0,28	-
13.07.2022	1,531	0	91,715	0	0	89,928	0	0	24	0	65,4	61,3	0,34	0,28	-
14.07.2022	1,531	0	92,225	0	0	90,413	0	0	24	0	65,7	61,6	0,34	0,28	-
15.07.2022	1,507	0	91,2	0	0	89,418	0	0	24	0	65,4	61,4	0,34	0,28	-
16.07.2022	1,46	0	89,845	0	0	88,102	0	0	24	0	65,2	61,3	0,34	0,28	-
17.07.2022	1,478	0	90,885	0	0	89,088	0	0	24	0	66	62	0,34	0,28	-
18.07.2022	1,498	0	91,07	0	0	89,293	0	0	24	0	65,4	61,4	0,34	0,28	-
19.07.2022	1,461	0	92,575	0	0	90,777	0	0	24	0	65,3	61,4	0,34	0,28	-
20.07.2022	1,429	0	93,03	0	0	91,226	0	0	24	0	65,2	61,4	0,29	0,22	-
Итого:	45,334	0	2809,465	0	0	2753,521	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,828														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	9123,206	126271,54	0	0,52	123300,455	0	0,513	9078	5
20.07.2022	9168,539	129081,005	0	0,52	126053,976	0	0,513	9798	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 7:49:30