

#4711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,529	0	55,245	0	0	54,186	0	0	24	0	64,8	58,1	0,29	0,21	-
22.06.2023	1,518	0	55,735	0	0	54,663	0	0	24	0	64,9	58,3	0,29	0,21	-
23.06.2023	1,565	0	57,34	0	0	56,235	0	0	24	0	64,9	58,3	0,29	0,21	-
24.06.2023	1,408	0	52,615	0	0	51,606	0	0	24	0	64,8	58,3	0,29	0,21	-
25.06.2023	1,431	0	54,07	0	0	53,037	0	0	24	0	64,7	58,2	0,29	0,21	-
26.06.2023	1,528	0	56,99	0	0	55,899	0	0	24	0	64,8	58,3	0,29	0,21	-
27.06.2023	1,323	0	47,43	0	0	46,526	0	0	24	0	64,6	57,9	0,32	0,25	-
28.06.2023	1,545	0	57,425	0	0	56,353	0	0	21	3	63,9	57,4	0,36	0,29	-
29.06.2023	1,54	0	58,3	0	0	57,214	0	0	24	0	63,8	57,4	0,36	0,3	-
30.06.2023	1,527	0	59,065	0	0	57,965	0	0	24	0	63,9	57,6	0,36	0,3	-
01.07.2023	1,44	0	56,25	0	0	55,196	0	0	24	0	64	57,8	0,36	0,3	-
02.07.2023	1,565	0	61,115	0	0	59,972	0	0	24	0	64	57,8	0,36	0,3	-
03.07.2023	1,588	0	60,98	0	0	59,832	0	0	24	0	64,1	57,8	0,36	0,3	-
04.07.2023	1,499	0	58,975	0	0	57,87	0	0	24	0	64	57,8	0,36	0,3	-
05.07.2023	1,567	0	59,225	0	0	58,102	0	0	24	0	64,4	58	0,36	0,3	-
06.07.2023	1,569	0	60,9	0	0	59,757	0	0	24	0	64,1	57,9	0,36	0,3	-
07.07.2023	1,496	0	60,315	0	0	59,178	0	0	24	0	64,1	58,1	0,36	0,3	-
08.07.2023	1,361	0	58,235	0	0	57,149	0	0	24	0	63,8	58,2	0,36	0,3	-
09.07.2023	1,376	0	56,285	0	0	55,224	0	0	24	0	64,2	58,3	0,36	0,3	-
10.07.2023	1,5	0	63,555	0	0	62,362	0	0	24	0	64,1	58,4	0,36	0,3	-
11.07.2023	1,594	0	75,01	0	0	73,578	0	0	24	0	64,7	59,5	0,36	0,29	-
12.07.2023	1,671	0	88,68	0	0	86,931	0	0	24	0	65,8	61,3	0,36	0,29	-
13.07.2023	1,549	0	72,825	0	0	71,38	0	0	24	0	66,1	60,9	0,36	0,29	-
14.07.2023	1,517	0	61,43	0	0	60,278	0	0	24	0	64,2	58,2	0,36	0,3	-
15.07.2023	1,742	0	56,605	0	1,715	55,547	0	1,688	24	0	64	58,1	0,36	0,3	-
16.07.2023	1,486	0,376	60,625	0	0,079	59,494	0	0,078	24	0	63,9	58	0,36	0,29	-
17.07.2023	1,538	0,017	61,375	0	0	60,217	0	0	24	0	64,3	58,2	0,36	0,29	-
18.07.2023	1,467	0	59,535	0	0	58,414	0	0	24	0	64,1	58,1	0,36	0,3	-
19.07.2023	1,578	0	63,055	0	0	61,865	0	0	24	0	64,2	58,1	0,36	0,3	-
20.07.2023	1,525	0	61,88	0	0	60,718	0	0	24	0	64,1	58,1	0,36	0,3	-
Итого:	45,542	0	1811,07	0	1,794	1776,748	0	1,766	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,878														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	18160,65	229400,595	0	3,68	223956,858	0	3,626	17809	34
20.07.2023	18206,189	231211,665	0	5,474	225733,605	0	5,392	18526	37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:28:11