

#4714#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.06.2021	1,257	0	48,61	0	0	47,732	0	0	24	0	62,7	56,5	0,34	0,26	-
23.06.2021	1,326	0	49,79	0	0	48,89	0	0	24	0	62,8	56,3	0,34	0,26	-
24.06.2021	1,317	0	50,585	0	0	49,673	0	0	24	0	62,7	56,4	0,34	0,27	-
25.06.2021	1,335	0	51,105	0	0,005	50,178	0	0,005	24	0	62,8	56,5	0,34	0,27	-
26.06.2021	1,245	0,001	45,88	0	0	45,042	0	0	24	0	63,1	56,5	0,34	0,26	-
27.06.2021	1,275	0	48,36	0	0	47,485	0	0	24	0	62,8	56,4	0,34	0,26	-
28.06.2021	1,369	0	52,28	0	0,005	51,333	0	0,005	24	0	62,8	56,5	0,34	0,27	-
29.06.2021	1,386	0,001	57,22	0	0	56,187	0	0	24	0	62,7	56,8	0,34	0,26	-
30.06.2021	1,384	0	53,59	0	0	52,601	0	0	24	0	63,4	57,2	0,34	0,27	-
01.07.2021	1,404	0	55,115	0	0	54,09	0	0	24	0	63,7	57,5	0,34	0,27	-
02.07.2021	1,391	0	54,025	0	0	53,015	0	0	24	0	64	57,7	0,34	0,27	-
03.07.2021	1,283	0	51,84	0	0	50,894	0	0	24	0	63,1	57,1	0,34	0,27	-
04.07.2021	1,291	0	54,485	0	0	53,501	0	0	24	0	62,8	57,1	0,34	0,26	-
05.07.2021	1,359	0	56,355	0	0	55,316	0	0	24	0	63,4	57,6	0,34	0,27	-
06.07.2021	1,382	0	58,795	0	0	57,714	0	0	24	0	63,2	57,5	0,34	0,27	-
07.07.2021	0,737	0	45,995	0	0	45,146	0	0	24	0	63,5	59,6	0,34	0,27	-
08.07.2021	1,068	0	52,45	0	0	51,508	0	0	24	0	62,5	57,5	0,34	0,26	-
09.07.2021	1,413	0	53,335	0	0,084	52,352	0	0,083	24	0	63,4	57	0,34	0,26	-
10.07.2021	1,203	0,018	49,06	0	0	48,173	0	0	24	0	62,8	56,9	0,34	0,26	-
11.07.2021	1,318	0	54,37	0	0	53,385	0	0	24	0	62,8	56,9	0,34	0,26	-
12.07.2021	1,345	0	53,825	0	0	52,843	0	0	24	0	63,1	57	0,34	0,26	-
13.07.2021	1,329	0	53,22	0	0	52,248	0	0	24	0	63,1	57	0,34	0,26	-
Итого:	28,417	0	1150,29	0	0,094	1129,306	0	0,093	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,787														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.06.2021	15,114	2137,955	0	0	2094,484	0	0	347	0
13.07.2021	43,53	3288,245	0	0,094	3223,792	0	0,093	875	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:01:41