

#4713#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (ASCII)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	1,387	0	61,035	0	0	59,944	0	0	24	0	62,3	56,8	0,23	0,18	-
22.07.2021	1,36	0	59,97	0	0	58,896	0	0	24	0	62,3	56,8	0,23	0,18	-
23.07.2021	1,412	0	63,475	0	0	62,342	0	0	24	0	62,2	56,8	0,23	0,18	-
24.07.2021	1,198	0	55,6	0	0	54,615	0	0	24	0	62	56,7	0,24	0,18	-
25.07.2021	1,28	0	57,72	0	0	56,691	0	0	24	0	62,2	56,8	0,23	0,18	-
26.07.2021	1,351	0	60,28	0	0	59,205	0	0	24	0	62,3	56,9	0,24	0,18	-
27.07.2021	1,333	0	70,64	0	0	69,428	0	0	24	0	61,1	56,5	0,3	0,22	-
28.07.2021	1,316	0	52,405	0	0	51,452	0	0	24	0	63	56,9	0,34	0,26	-
29.07.2021	1,311	0	50,45	0	0	49,529	0	0	24	0	63,2	56,9	0,34	0,26	-
30.07.2021	1,365	0	53,17	0	0	52,199	0	0	24	0	63,2	56,9	0,34	0,26	-
31.07.2021	1,305	0	51,07	0	0	50,139	0	0	24	0	63,1	56,9	0,34	0,27	-
01.08.2021	1,174	0	48,205	0	0	47,334	0	0	24	0	62,7	56,8	0,34	0,27	-
02.08.2021	1,348	0	52,385	0	0	51,425	0	0	24	0	63,2	57	0,34	0,27	-
03.08.2021	1,355	0	52,63	0	0	51,667	0	0	24	0	63,2	57	0,34	0,27	-
04.08.2021	1,333	0	51,32	0	0	50,38	0	0	24	0	63,2	56,9	0,33	0,27	-
05.08.2021	1,268	0	47,16	0	0	46,287	0	0	24	0	63,5	57	0,33	0,28	-
06.08.2021	1,269	0	49,795	0	0	48,883	0	0	24	0	63,2	57	0,32	0,27	-
07.08.2021	1,302	0	53	0	0	52,028	0	0	24	0	63,2	57,2	0,3	0,25	-
08.08.2021	1,24	0	49,055	0	0	48,152	0	0	24	0	63,3	57,2	0,32	0,28	-
09.08.2021	1,389	0	53,44	0	0	52,45	0	0	24	0	63,6	57,3	0,32	0,28	-
10.08.2021	1,404	0	53,975	0	0	52,975	0	0	24	0	63,6	57,3	0,32	0,28	-
11.08.2021	1,465	0	57,205	0	0	56,142	0	0	24	0	63,8	57,6	0,32	0,26	-
12.08.2021	1,328	0	51,075	0	0	50,129	0	0	24	0	63,6	57,3	0,32	0,28	-
13.08.2021	1,374	0	53,315	0	0	52,33	0	0	24	0	63,5	57,3	0,32	0,28	-
14.08.2021	1,312	0	50,71	0	0	49,769	0	0	24	0	63,6	57,3	0,32	0,28	-
15.08.2021	1,304	0	51,725	0	0	50,776	0	0	24	0	63,4	57,3	0,32	0,28	-
16.08.2021	1,307	0	50,995	0	0	50,055	0	0	24	0	63,5	57,3	0,32	0,28	-
17.08.2021	1,429	0	55,93	0	0	54,898	0	0	24	0	63,5	57,3	0,32	0,28	-
18.08.2021	1,404	0	54,575	0	0	53,565	0	0	24	0	63,5	57,3	0,32	0,28	-
19.08.2021	1,42	0	56,045	0	0	55,003	0	0	24	0	63,7	57,5	0,33	0,27	-
20.08.2021	1,593	0	170,78	0	0	167,285	0	0	24	0	67,1	64,9	0,34	0,27	-
Итого:	41,636	0	1799,135	0	0	1765,973	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,945														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	52,545	3726,005	0	0,094	3653,89	0	0,093	1043	0
20.08.2021	94,18	5525,14	0	0,094	5419,866	0	0,093	1785	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:14:21