

#4700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	1,535	0	105,325	0	0	103,234	0	0	24	0	66	62,5	0,27	0,19	-
22.07.2022	1,517	0	111,25	0	0	109,105	0	0	24	0	64,9	61,6	0,27	0,19	-
23.07.2022	1,447	0	108	0	0	105,95	0	0	24	0	64,4	61,2	0,27	0,19	-
24.07.2022	1,358	0	107,335	0	0	105,272	0	0	24	0	64,9	61,8	0,27	0,19	-
25.07.2022	1,503	0	112,325	0	0	110,159	0	0	24	0	64,9	61,7	0,28	0,19	-
26.07.2022	1,456	0	109,89	0	0	107,808	0	0	24	0	64,3	61,1	0,27	0,19	-
27.07.2022	1,536	0	113,415	0	0	111,239	0	0	24	0	64,7	61,4	0,28	0,19	-
28.07.2022	1,454	0	111,875	0	0	109,676	0	0	24	0	65,6	62,5	0,28	0,19	-
29.07.2022	1,48	0	109,815	0	0	107,676	0	0	24	0	65,3	62,1	0,27	0,19	-
30.07.2022	1,475	0	111,805	0	0	109,581	0	0	24	0	66,1	62,9	0,28	0,19	-
31.07.2022	1,454	0	108,81	0	0	106,623	0	0	24	0	66,4	63,1	0,28	0,19	-
01.08.2022	1,466	0	108,49	0	0	106,324	0	0	24	0	66,2	62,9	0,27	0,19	-
02.08.2022	1,457	0	103,76	0	0	101,723	0	0	24	0	65,6	62,2	0,3	0,23	-
03.08.2022	1,535	0	96,545	0	0	94,654	0	0	24	0	65,6	61,7	0,34	0,28	-
04.08.2022	1,469	0	96,075	0	0	94,204	0	0	24	0	65,3	61,6	0,33	0,28	-
05.08.2022	1,388	0	97,095	0	0	95,197	0	0	24	0	65,5	62	0,34	0,28	-
06.08.2022	1,386	0	99,495	0	0	97,56	0	0	24	0	65,4	62	0,34	0,28	-
07.08.2022	1,448	0	98,99	0	0	97,037	0	0	24	0	65,9	62,3	0,34	0,28	-
08.08.2022	1,475	0	98,11	0	0	96,183	0	0	24	0	65,7	62,1	0,34	0,28	-
09.08.2022	1,468	0	98,02	0	0	96,11	0	0	24	0	65,4	61,8	0,34	0,28	-
10.08.2022	1,896	0	84,565	0	1,863	82,947	0	1,832	24	0	64,7	60,5	0,33	0,28	-
11.08.2022	1,485	0,42	78,58	0	0	77,064	0	0	24	0	65	60,4	0,34	0,28	-
12.08.2022	1,44	0	105,705	0	0	103,621	0	0	24	0	65,7	62,4	0,34	0,28	-
13.08.2022	1,421	0	105,88	0	0	103,798	0	0	24	0	65,7	62,4	0,34	0,28	-
14.08.2022	1,464	0	106,9	0	0	104,788	0	0	24	0	65,9	62,5	0,34	0,28	-
15.08.2022	1,428	0	99,72	0	0	97,733	0	0	24	0	66,2	62,7	0,34	0,29	-
16.08.2022	1,438	0	89,005	0	0	87,28	0	0	24	0	65,2	61,3	0,33	0,29	-
17.08.2022	1,509	0	86,725	0	0	85,045	0	0	24	0	65,1	60,9	0,33	0,29	-
18.08.2022	1,482	0	85,295	0	0	83,645	0	0	24	0	65,2	61	0,33	0,29	-
19.08.2022	1,497	0	84,755	0	0	83,1	0	0	24	0	65,5	61,2	0,33	0,29	-
20.08.2022	1,169	0	75,055	0	0	73,608	0	0	24	0	64,9	61,2	0,33	0,29	-
Итого:	45,536	0	3108,61	0	1,863	3047,944	0	1,832	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,876														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	9168,539	129081,005	0	0,52	126053,976	0	0,513	9798	5
20.08.2022	9214,076	132189,615	0	2,383	129101,922	0	2,345	10542	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 13:03:51