

#28553#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Согласия 39, Калининград  
3686  
9258  
ТВ7 (АСЦП)  
20112675  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	1,679	0	67,265	0	0	66,001	0	0	24	0	64,2	58,2	0,36	0,3	-
22.07.2023	1,568	0	62,665	0	0	61,475	0	0	24	0	64,5	58,4	0,36	0,3	-
23.07.2023	1,362	0	57,35	0	0	56,273	0	0	24	0	64,2	58,4	0,36	0,3	-
24.07.2023	1,573	0	66,905	0	0	65,633	0	0	24	0	64,5	58,8	0,36	0,3	-
25.07.2023	1,565	0	72,165	0	0	70,825	0	0	24	0	63,8	58,5	0,36	0,3	-
26.07.2023	1,641	0	69,285	0	0	67,961	0	0	24	0	64,7	59	0,36	0,3	-
27.07.2023	1,673	0	82,05	0	0	80,443	0	0	24	0	65,6	60,6	0,36	0,3	-
28.07.2023	1,556	0	63,825	0	0	62,611	0	0	24	0	64,5	58,6	0,36	0,3	-
29.07.2023	1,442	0	61,165	0	0	60,008	0	0	24	0	64,3	58,6	0,36	0,3	-
30.07.2023	1,369	0	58,18	0	0	57,078	0	0	24	0	64,4	58,6	0,36	0,3	-
31.07.2023	1,571	0	65,085	0	0	63,848	0	0	24	0	64,5	58,7	0,36	0,3	-
01.08.2023	1,527	0	63,76	0	0	62,549	0	0	24	0	64,5	58,7	0,36	0,3	-
02.08.2023	1,636	0	68,595	0	0	67,284	0	0	24	0	64,7	58,9	0,35	0,31	-
03.08.2023	1,559	0	64,28	0	0	63,049	0	0	24	0	64,8	58,9	0,35	0,31	-
04.08.2023	1,569	0	66,495	0	0	65,229	0	0	24	0	64,6	58,9	0,32	0,28	-
05.08.2023	1,474	0	62,475	0	0	61,295	0	0	24	0	64,3	58,6	0,35	0,31	-
06.08.2023	1,394	0	60,21	0	0	59,079	0	0	24	0	64,2	58,5	0,34	0,31	-
07.08.2023	1,576	0	66,32	0	0	65,059	0	0	24	0	64,5	58,7	0,35	0,31	-
08.08.2023	1,604	0	66,79	0	0	65,516	0	0	24	0	64,7	58,8	0,35	0,31	-
09.08.2023	1,646	0	68,215	0	0	66,912	0	0	24	0	64,7	58,8	0,35	0,31	-
10.08.2023	1,572	0	65,22	0	0	63,974	0	0	24	0	64,7	58,9	0,35	0,3	-
11.08.2023	1,614	0	65,55	0	0	64,285	0	0	24	0	65	59	0,35	0,31	-
12.08.2023	1,472	0	62,295	0	0	61,113	0	0	24	0	64,5	58,8	0,35	0,31	-
13.08.2023	1,412	0	61,49	0	0	60,331	0	0	24	0	64,2	58,6	0,35	0,31	-
14.08.2023	1,623	0	68,26	0	0	66,956	0	0	24	0	64,7	58,9	0,35	0,31	-
15.08.2023	1,566	0	65,43	0	0	64,173	0	0	24	0	64,8	59	0,35	0,31	-
16.08.2023	1,604	0	68,455	0	0	67,148	0	0	24	0	64,7	59	0,36	0,3	-
17.08.2023	1,554	0	67,88	0	0	66,589	0	0	24	0	64,5	59	0,36	0,3	-
18.08.2023	1,549	0	63,84	0	0	62,611	0	0	24	0	65	59,1	0,36	0,3	-
19.08.2023	1,523	0	63,26	0	0	62,053	0	0	23	1	64,7	58,8	0,35	0,3	-
20.08.2023	1,317	0	57,185	0	0	56,114	0	0	24	0	64	58,5	0,36	0,3	-
Итого:	47,79	0	2021,945	0	0	1983,475	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,414														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	18206,189	231211,665	0	5,474	225733,605	0	5,392	18526	37
20.08.2023	18253,98	233233,61	0	5,474	227717,078	0	5,392	19269	38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2023 7:39:11