

#92697#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (АССII)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	1,643	0	60,625	0	0	59,47	0	0	24	0	64,6	58	0,34	0,33	-
22.07.2024	1,612	0	57,625	0	0	56,511	0	0	24	0	65	58,2	0,34	0,33	-
23.07.2024	1,61	0	58,825	0	0	57,696	0	0	24	0	64,9	58,3	0,34	0,33	-
24.07.2024	1,662	0	60,235	0	0	59,072	0	0	24	0	65,1	58,4	0,34	0,33	-
25.07.2024	1,689	0	61,945	0	0	60,746	0	0	24	0	65,1	58,4	0,34	0,33	-
26.07.2024	1,601	0	58,94	0	0	57,799	0	0	24	0	65,1	58,5	0,34	0,33	-
27.07.2024	1,508	0	56,425	0	0	55,339	0	0	24	0	64,9	58,4	0,34	0,33	-
28.07.2024	1,563	0	59,3	0	0	58,161	0	0	24	0	64,9	58,5	0,34	0,33	-
29.07.2024	1,687	0	63	0	0	61,775	0	0	24	0	65,3	58,8	0,34	0,33	-
30.07.2024	1,679	0	62,74	0	0	61,519	0	0	24	0	65,4	58,9	0,35	0,33	-
31.07.2024	1,571	0	59,73	0	0	58,575	0	0	24	0	65,1	58,7	0,35	0,33	-
01.08.2024	1,611	0	61,225	0	0	60,04	0	0	24	0	65,2	58,8	0,35	0,33	-
02.08.2024	1,674	0	64,255	0	0	62,999	0	0	24	0	65,4	59,1	0,35	0,33	-
03.08.2024	1,594	0	60,745	0	0	59,562	0	0	24	0	65,3	59	0,35	0,33	-
04.08.2024	1,635	0	62,835	0	0	61,612	0	0	24	0	65,3	59	0,35	0,33	-
05.08.2024	1,641	0	63,58	0	0	62,341	0	0	24	0	65,4	59,1	0,35	0,33	-
06.08.2024	1,601	0	60,27	0	0	59,082	0	0	24	0	65,7	59,2	0,33	0,33	-
07.08.2024	1,64	0	64,37	0	0	63,114	0	0	24	0	65,5	59,3	0,33	0,33	-
08.08.2024	1,571	0	62,19	0	0	60,977	0	0	24	0	65,4	59,3	0,34	0,34	-
09.08.2024	1,597	0	61,675	0	0	60,461	0	0	24	0	65,8	59,5	0,33	0,34	-
10.08.2024	1,583	0	62,135	0	0	60,911	0	0	24	0	65,7	59,5	0,33	0,34	-
11.08.2024	1,613	0	64,7	0	0	63,434	0	0	24	0	65,5	59,4	0,33	0,34	-
12.08.2024	1,595	0	62,175	0	0	60,955	0	0	24	0	65,7	59,4	0,34	0,34	-
13.08.2024	1,564	0	60,445	0	0	59,252	0	0	24	0	65,8	59,5	0,34	0,34	-
14.08.2024	1,533	0	59,47	0	0	58,299	0	0	24	0	65,7	59,4	0,34	0,34	-
15.08.2024	1,537	0	57,775	0	0	56,625	0	0	24	0	66,1	59,6	0,34	0,34	-
16.08.2024	1,471	0	57,7	0	0	56,568	0	0	24	0	65,6	59,4	0,34	0,34	-
17.08.2024	1,423	0	57,86	0	0	56,738	0	0	24	0	65,2	59,2	0,34	0,34	-
18.08.2024	1,447	0	55,435	0	0	54,344	0	0	24	0	65,7	59,4	0,34	0,34	-
19.08.2024	1,529	0	60,39	0	0	59,21	0	0	24	0	65,5	59,3	0,34	0,34	-
20.08.2024	1,501	0	59,455	0	0	58,284	0	0	24	0	65,5	59,3	0,1	0,34	-
Итого:	49,185	0	1878,075	0	0	1841,471	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,748														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	28515,249	332076,21	0	8,96	324126,724	0	8,832	27309	38
20.08.2024	28564,433	333954,285	0	8,96	325968,197	0	8,832	28053	38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:34:55