

#4699#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
 Адрес потребителя Согласия 39, Калининград  
 Номер абонента 3686  
 Порядковый номер 9258  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20112675  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	1,187	0	77,175	0	0	75,691	0	0	24	0	64,9	61,1	0,33	0,29	-
22.08.2022	1,281	0	79,325	0	0	77,795	0	0	24	0	65	61	0,33	0,29	-
23.08.2022	1,286	0	72,75	0	0	71,351	0	0	24	0	64,9	60,6	0,33	0,29	-
24.08.2022	1,276	0	72,515	0	0	71,124	0	0	24	0	64,9	60,6	0,33	0,29	-
25.08.2022	1,265	0	76,535	0	0	75,083	0	0	24	0	64,4	60,4	0,33	0,29	-
26.08.2022	1,301	0	78,115	0	0	76,629	0	0	24	0	64,5	60,5	0,33	0,29	-
27.08.2022	1,188	0	68,1	0	0	66,795	0	0	24	0	64,8	60,6	0,33	0,29	-
28.08.2022	1,17	0	68,015	0	0	66,713	0	0	24	0	64,7	60,5	0,34	0,29	-
29.08.2022	1,265	0	75,205	0	0	73,772	0	0	24	0	64,6	60,5	0,33	0,29	-
30.08.2022	1,32	0	76,11	0	0	74,648	0	0	24	0	64,9	60,7	0,33	0,3	-
31.08.2022	1,466	0	80,81	0	0	79,246	0	0	24	0	65,2	60,8	0,34	0,29	-
01.09.2022	1,354	0	70,62	0	0	69,258	0	0	24	0	65	60,4	0,35	0,29	-
02.09.2022	1,393	0	77,21	0	0	75,736	0	0	24	0	64,6	60,3	0,35	0,29	-
03.09.2022	1,453	0	77,555	0	0	76,063	0	0	24	0	64,9	60,4	0,35	0,29	-
04.09.2022	1,276	0	71,255	0	0	69,894	0	0	24	0	64,6	60,2	0,35	0,29	-
05.09.2022	1,484	0	77,71	0	0	76,207	0	0	24	0	65,1	60,5	0,35	0,29	-
06.09.2022	1,498	0	80,175	0	0	78,629	0	0	24	0	65	60,5	0,35	0,29	-
07.09.2022	1,525	0	82,305	0	0	80,719	0	0	24	0	65	60,5	0,35	0,29	-
08.09.2022	1,617	0	85,755	0	0	84,091	0	0	24	0	65,2	60,6	0,35	0,29	-
09.09.2022	1,817	0	88,4	0	0	86,65	0	0	24	0	65,9	60,9	0,35	0,29	-
10.09.2022	1,548	0	82,99	0	0	81,386	0	0	24	0	65,1	60,6	0,34	0,29	-
11.09.2022	1,527	0	82,625	0	0	81,025	0	0	24	0	65,1	60,6	0,34	0,28	-
12.09.2022	1,326	0	72,7	0	0	71,302	0	0	24	0	65	60,5	0,34	0,28	-
13.09.2022	1,384	0	78,235	0	0	76,738	0	0	24	0	64,8	60,5	0,34	0,28	-
14.09.2022	1,494	0	83,585	0	0	81,974	0	0	24	0	65	60,6	0,34	0,27	-
15.09.2022	1,499	0	82,305	0	0	80,711	0	0	24	0	65,2	60,7	0,34	0,28	-
16.09.2022	1,519	0	84,64	0	0	83,003	0	0	24	0	65,1	60,8	0,34	0,27	-
17.09.2022	2,34	0	88,24	0	0,406	86,502	0	0,4	24	0	65,8	59,6	0,34	0,28	-
18.09.2022	1,808	0,083	92,46	0	0	90,665	0	0	24	0	65,2	60,5	0,34	0,28	-
19.09.2022	2,801	0	102,11	0	0	100,108	0	0	24	0	65,6	58,9	0,34	0,28	-
20.09.2022	8,485	0	142,735	0	0,201	139,836	0	0,199	24	0	66,8	52,4	0,34	0,28	-
Итого:	53,153	0	2528,265	0	0,607	2479,344	0	0,599	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,695														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	9214,076	132189,615	0	2,383	129101,922	0	2,345	10542	5
20.09.2022	9267,227	134717,88	0	2,99	131581,266	0	2,944	11286	5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 21.09.2022 9:45:43