

#34549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (ASCII)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	1,566	0	67,215	0	0	65,938	0	0	24	0	64,5	58,8	0,36	0,3	-
22.08.2023	1,542	0	63,185	0	0	61,968	0	0	24	0	64,9	59	0,36	0,3	-
23.08.2023	1,594	0	67,265	0	0	65,979	0	0	24	0	64,7	59	0,36	0,3	-
24.08.2023	1,492	0	63,525	0	0	62,313	0	0	24	0	64,6	58,9	0,36	0,3	-
25.08.2023	1,556	0	66,065	0	0	64,803	0	0	24	0	64,7	59	0,36	0,3	-
26.08.2023	1,41	0	58,75	0	0	57,625	0	0	24	0	64,9	59	0,36	0,3	-
27.08.2023	1,34	0	59,565	0	0	58,447	0	0	24	0	64,1	58,7	0,36	0,3	-
28.08.2023	1,551	0	67,855	0	0	66,564	0	0	24	0	64,5	58,9	0,36	0,3	-
29.08.2023	1,54	0	66,01	0	0	64,74	0	0	24	0	64,9	59,2	0,36	0,3	-
30.08.2023	1,504	0	65,995	0	0	64,737	0	0	24	0	64,6	59,1	0,36	0,3	-
31.08.2023	1,603	0	70,615	0	0	69,263	0	0	24	0	64,8	59,3	0,36	0,3	-
01.09.2023	1,702	0	74,175	0	0	72,745	0	0	24	0	65	59,5	0,36	0,29	-
02.09.2023	1,678	0	71,96	0	0	70,57	0	0	24	0	65,2	59,5	0,36	0,29	-
03.09.2023	1,638	0	70,63	0	0	69,26	0	0	24	0	65,2	59,5	0,36	0,3	-
04.09.2023	1,576	0	69,365	0	0	68,031	0	0	24	0	64,9	59,4	0,36	0,3	-
05.09.2023	1,683	0	73,215	0	0	71,806	0	0	24	0	65	59,4	0,36	0,3	-
06.09.2023	1,643	0	71,6	0	0	70,216	0	0	24	0	65,1	59,5	0,36	0,3	-
07.09.2023	1,607	0	69,43	0	0	68,094	0	0	24	0	65	59,3	0,36	0,3	-
08.09.2023	1,572	0	65,42	0	0	64,146	0	0	24	0	65,4	59,6	0,36	0,3	-
09.09.2023	1,495	0	66,18	0	0	64,913	0	0	24	0	64,7	59,2	0,36	0,3	-
10.09.2023	1,457	0	66,24	0	0	64,983	0	0	24	0	64,5	59,1	0,36	0,3	-
11.09.2023	1,519	0	69,16	0	0	67,845	0	0	24	0	64,5	59,1	0,36	0,3	-
12.09.2023	1,563	0	67,35	0	0	66,049	0	0	24	0	65,2	59,5	0,36	0,3	-
13.09.2023	1,633	0	72,84	0	0	71,438	0	0	24	0	64,9	59,5	0,36	0,3	-
14.09.2023	1,637	0	72,66	0	0	71,257	0	0	24	0	65	59,5	0,36	0,29	-
15.09.2023	1,632	0	72,46	0	0	71,064	0	0	24	0	65	59,6	0,36	0,29	-
16.09.2023	1,661	0	70,95	0	0	69,565	0	0	24	0	65,4	59,8	0,36	0,3	-
17.09.2023	1,496	0	66,62	0	0	65,341	0	0	24	0	64,8	59,4	0,36	0,3	-
18.09.2023	1,624	0	72,25	0	0	70,864	0	0	24	0	64,9	59,4	0,36	0,3	-
19.09.2023	1,635	0	71,675	0	0	70,285	0	0	24	0	65,2	59,7	0,36	0,3	-
20.09.2023	1,668	0	72,37	0	0	70,961	0	0	24	0	65,4	59,8	0,36	0,3	-
Итого:	48,817	0	2122,595	0	0	2081,81	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,66														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	18253,98	233233,61	0	5,474	227717,078	0	5,392	19269	38
20.09.2023	18302,798	235356,205	0	5,474	229798,888	0	5,392	20013	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 11:15:09