

#95033#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (АСЦП)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	1,487	0	58,61	0	0	57,461	0	0	24	0	65,5	59,3	0,2	0,26	-
22.08.2024	1,522	0	59,1	0	0	57,935	0	0	24	0	65,7	59,4	0,29	0,24	-
23.08.2024	1,546	0	60,335	0	0	59,146	0	0	24	0	65,7	59,5	0,29	0,24	-
24.08.2024	1,393	0	57,4	0	0	56,285	0	0	24	0	65,3	59,4	0,29	0,24	-
25.08.2024	1,441	0	59,355	0	0	58,206	0	0	24	0	65	59,1	0,28	0,26	-
26.08.2024	1,49	0	60,28	0	0	59,124	0	0	24	0	64,7	58,7	0,26	0,26	-
27.08.2024	1,595	0	62,525	0	0	61,341	0	0	24	0	64,3	58,1	0,31	0,3	-
28.08.2024	1,678	0	60,49	0	0	59,328	0	0	24	0	64,9	58,2	0,34	0,32	-
29.08.2024	1,779	0	60,44	0	0	59,257	0	0	24	0	65,5	58,4	0,33	0,32	-
30.08.2024	1,411	0	48,235	0	0	47,291	0	0	24	0	65,5	58,4	0,34	0,32	-
31.08.2024	1,494	0	50,62	0	0	49,628	0	0	24	0	65,6	58,4	0,34	0,32	-
01.09.2024	1,436	0	48,61	0	0	47,655	0	0	24	0	65,7	58,5	0,33	0,32	-
02.09.2024	1,554	0	51,225	0	0	50,206	0	0	24	0	66	58,7	0,33	0,32	-
03.09.2024	1,532	0	51,21	0	0	50,19	0	0	24	0	66,2	58,9	0,34	0,31	-
04.09.2024	1,294	0	44,915	0	0	44,041	0	0	24	0	65,3	58,3	0,35	0,31	-
05.09.2024	1,325	0	44,755	0	0	43,895	0	0	24	0	65	57,8	0,35	0,31	-
06.09.2024	1,341	0	45,125	0	0	44,254	0	0	24	0	65	57,8	0,35	0,31	-
07.09.2024	1,234	0	44,785	0	0	43,939	0	0	24	0	64,2	57,5	0,35	0,31	-
08.09.2024	1,245	0	43,71	0	0	42,871	0	0	24	0	64,8	57,9	0,35	0,31	-
09.09.2024	1,332	0	45,585	0	0	44,704	0	0	24	0	65,1	58	0,35	0,31	-
10.09.2024	1,369	0	49,96	0	0	49,011	0	0	24	0	64,4	57,8	0,34	0,31	-
11.09.2024	1,436	0	50,475	0	0	49,504	0	0	24	0	64,9	58	0,35	0,3	-
12.09.2024	1,532	0	52,605	0	0	51,582	0	0	24	0	65,2	58,1	0,35	0,31	-
13.09.2024	1,475	0	53,14	0	0	52,127	0	0	24	0	64,7	57,9	0,35	0,31	-
14.09.2024	1,39	0	51,775	0	0	50,795	0	0	24	0	64,3	57,8	0,35	0,31	-
15.09.2024	1,408	0	52,665	0	0	51,67	0	0	24	0	64,4	58	0,35	0,31	-
16.09.2024	1,457	0	53,105	0	0	52,091	0	0	24	0	64,7	58	0,34	0,31	-
17.09.2024	1,566	0	48,6	0	0	47,625	0	0	24	0	66,4	58,6	0,34	0,31	-
18.09.2024	1,549	0	48,365	0	0	47,395	0	0	24	0	66,4	58,6	0,34	0,31	-
19.09.2024	1,526	0	48,085	0	0	47,124	0	0	24	0	66,3	58,6	0,34	0,31	-
20.09.2024	1,564	0	48,795	0	0	47,815	0	0	24	0	66,5	58,7	0,35	0,31	-
Итого:	45,401	0	1614,88	0	0	1583,496	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,844														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	28564,433	333954,285	0	8,96	325968,197	0	8,832	28053	38
20.09.2024	28609,834	335569,165	0	8,96	327551,694	0	8,832	28797	38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:31:19