

#148497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (ASCII)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	1,731	0	56,44	0	0	55,354	0	0	24	0	65	57,5	0,34	0,27	-
22.08.2025	1,749	0	57,34	0	0	56,238	0	0	24	0	64,9	57,5	0,34	0,27	-
23.08.2025	1,688	0	55,81	0	0	54,738	0	0	24	0	64,9	57,5	0,34	0,27	-
24.08.2025	1,771	0	57,44	0	0	56,33	0	0	24	0	65,1	57,6	0,34	0,27	-
25.08.2025	1,815	0	58,67	0	0	57,535	0	0	24	0	65,1	57,6	0,34	0,27	-
26.08.2025	1,77	0	56,39	0	0	55,292	0	0	24	0	65,3	57,7	0,34	0,27	-
27.08.2025	1,728	0	57,15	0	0	56,048	0	0	23	1	65	57,6	0,35	0,27	-
28.08.2025	1,82	0	61,98	0	0	60,795	0	0	24	0	64,8	57,6	0,36	0,26	-
29.08.2025	1,969	0	65,015	0	0	63,751	0	0	24	0	65,3	58	0,36	0,26	-
30.08.2025	1,978	0	65,29	0	0	64,015	0	0	24	0	65,6	58,2	0,36	0,26	-
31.08.2025	1,964	0	66,285	0	0	64,996	0	0	24	0	65,3	58,1	0,36	0,26	-
01.09.2025	1,85	0	62,93	0	0	61,714	0	0	24	0	65,1	58	0,36	0,26	-
02.09.2025	1,929	0	64,775	0	0	63,513	0	0	24	0	65,4	58,1	0,36	0,26	-
03.09.2025	1,944	0	65,675	0	0	64,392	0	0	24	0	65,4	58,2	0,36	0,26	-
04.09.2025	1,915	0	65,075	0	0	63,806	0	0	24	0	65,4	58,2	0,36	0,26	-
05.09.2025	1,741	0	58,8	0	0	57,652	0	0	24	0	65,4	58,2	0,36	0,26	-
06.09.2025	1,694	0	58,445	0	0	57,314	0	0	24	0	65,1	58,1	0,36	0,26	-
07.09.2025	1,697	0	58,72	0	0	57,582	0	0	24	0	65,1	58,1	0,36	0,26	-
08.09.2025	1,776	0	60,105	0	0	58,935	0	0	24	0	65,4	58,2	0,36	0,26	-
09.09.2025	1,805	0	60,73	0	0	59,549	0	0	24	0	65,3	58,1	0,36	0,26	-
10.09.2025	1,767	0	59,9	0	0	58,739	0	0	24	0	65,2	58	0,36	0,26	-
11.09.2025	1,794	0	59,87	0	0	58,708	0	0	24	0	65,3	58	0,36	0,26	-
12.09.2025	1,816	0	59,685	0	0	58,525	0	0	24	0	65,4	58	0,36	0,26	-
13.09.2025	1,834	0	61,015	0	0	59,831	0	0	24	0	65,3	58	0,36	0,26	-
14.09.2025	1,713	0	57,44	0	0	56,327	0	0	24	0	65,1	57,8	0,36	0,26	-
15.09.2025	1,784	0	59,445	0	0	58,293	0	0	24	0	65,2	57,9	0,36	0,26	-
16.09.2025	1,865	0	62,005	0	0	60,798	0	0	24	0	65,4	58,1	0,36	0,26	-
17.09.2025	1,836	0	61,62	0	0	60,421	0	0	24	0	65,3	58,1	0,36	0,26	-
18.09.2025	1,759	0	59,78	0	0	58,625	0	0	24	0	65,2	58	0,36	0,26	-
19.09.2025	1,815	0	60,95	0	0	59,767	0	0	24	0	65,2	57,9	0,36	0,26	-
20.09.2025	1,58	0	63,795	0	0	62,559	0	0	24	0	65,2	59,1	0,36	0,26	-
Итого:	55,897	0	1878,57	0	0	1842,142	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,351														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	4236,779	38118,445	0	0,031	37225,792	0	0,031	4721	16
20.09.2025	4292,676	39997,015	0	0,031	39067,933	0	0,031	5464	17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 10:18:24