

#4719#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	15,57	0,037	206,525	0	0,119	202,283	0	0,118	24	0	67,3	48,9	0,34	0,28	-
22.09.2022	19,213	0,021	229,81	0	0,064	225,078	0	0,064	24	0	67,5	47,1	0,34	0,28	-
23.09.2022	19,674	0,01	242,675	0	0	237,663	0	0	24	0	67,4	47,6	0,34	0,28	-
24.09.2022	16,328	0	216,325	0	0	211,915	0	0	24	0	67	48,7	0,34	0,29	-
25.09.2022	15,448	0	197,875	0	0	193,804	0	0	24	0	67,4	48,4	0,34	0,28	-
26.09.2022	16,007	0	208,46	0	0	204,173	0	0	24	0	67,3	48,6	0,34	0,28	-
27.09.2022	16,795	0	219,205	0	0,186	214,689	0	0,184	24	0	67,4	48,8	0,34	0,28	-
28.09.2022	21,785	0,034	262,915	0	0	257,443	0	0	24	0	67,7	47,5	0,34	0,29	-
29.09.2022	16,827	0	230,205	0	0	225,455	0	0	24	0	67,5	49,7	0,34	0,29	-
30.09.2022	14,065	0	203,455	0	0	199,263	0	0	24	0	67,4	50,5	0,34	0,29	-
01.10.2022	15,529	0	207,62	0	0	203,327	0	0	24	0	67,5	49,3	0,34	0,29	-
02.10.2022	15,547	0	210,655	0	0	206,286	0	0	24	0	67,6	49,6	0,34	0,29	-
03.10.2022	15,954	0	212,32	0	0	207,94	0	0	24	0	67,5	49,1	0,35	0,29	-
04.10.2022	8,439	0	154,775	0	0	151,617	0	0	24	0	67	53,7	0,37	0,29	-
05.10.2022	13,295	0	202,315	0	0,04	198,246	0	0,04	24	0	66,4	50,4	0,36	0,26	-
06.10.2022	20,107	0,007	239,69	0	0	234,682	0	0	24	0	67,9	47,5	0,36	0,29	-
07.10.2022	13,246	0	185,91	0	0	182,048	0	0	24	0	67,8	50,4	0,36	0,29	-
08.10.2022	11,463	0	176,185	0	0	172,573	0	0	24	0	67,2	51,3	0,36	0,29	-
09.10.2022	15,86	0	219,545	0	0	215,064	0	0	24	0	67,1	49,5	0,36	0,3	-
10.10.2022	16,759	0	233,72	0	0	228,888	0	0	24	0	67,5	50	0,36	0,29	-
11.10.2022	12,36	0	209,15	0	0	204,89	0	0	24	0	67	52,6	0,35	0,29	-
12.10.2022	14,523	0	204,585	0	0	200,36	0	0	24	0	67,5	50,2	0,37	0,3	-
13.10.2022	4,736	0	138,99	0	0	136,231	0	0	24	0	66,1	57,8	0,39	0,3	-
14.10.2022	17,627	0	233,525	0	0,045	228,638	0	0,044	24	0	68	49,6	0,39	0,3	-
15.10.2022	18,167	0,008	231,795	0	0	226,939	0	0	24	0	68,1	49	0,39	0,3	-
16.10.2022	8,627	0	157,23	0	0	154,017	0	0	24	0	67,1	53,7	0,39	0,3	-
17.10.2022	1,817	0	103,34	0	0	101,3	0	0	24	0	65,8	61,6	0,39	0,3	-
18.10.2022	1,819	0	102,145	0	0	100,127	0	0	24	0	65,9	61,6	0,4	0,3	-
19.10.2022	8,835	0	174,475	0	0	170,951	0	0	24	0	66,8	54,5	0,4	0,3	-
20.10.2022	19,754	0	273,615	0	0	267,925	0	0	24	0	67,7	50,2	0,39	0,3	-
Итого:	426,176	0	6089,035	0	0,454	5963,815	0	0,45	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,79														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	9267,227	134717,88	0	2,99	131581,266	0	2,944	11286	5
20.10.2022	9693,403	140806,915	0	3,444	137545,08	0	3,393	12006	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 7:39:32