

#34550#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Согласия 39, Калининград  
3686  
9258  
ТВ7 (АСЦП)  
20112675  
1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	1,507	0	67,555	0	0	66,259	0	0	24	0	64,8	59,4	0,33	0,27	-
22.09.2023	1,524	0	66,885	0	0	65,615	0	0	24	0	64,4	58,9	0,36	0,3	-
23.09.2023	1,541	0	64,99	0	0	63,735	0	0	24	0	65	59,3	0,36	0,3	-
24.09.2023	1,506	0	65,705	0	0	64,446	0	0	24	0	64,8	59,2	0,36	0,3	-
25.09.2023	1,601	0	69,54	0	0	68,208	0	0	24	0	64,9	59,3	0,36	0,3	-
26.09.2023	1,676	0	72,51	0	0	71,11	0	0	24	0	65	59,4	0,36	0,3	-
27.09.2023	1,665	0	71,6	0	0	70,209	0	0	24	0	65,2	59,6	0,36	0,3	-
28.09.2023	1,73	0	74,15	0	0	72,713	0	0	24	0	65,2	59,5	0,36	0,3	-
29.09.2023	1,553	0	67,13	0	0	65,832	0	0	24	0	65	59,4	0,36	0,3	-
30.09.2023	1,673	0	74,255	0	0	72,829	0	0	24	0	64,9	59,4	0,36	0,3	-
01.10.2023	1,59	0	68,05	0	0	66,73	0	0	24	0	65,3	59,6	0,36	0,3	-
02.10.2023	1,631	0	70,435	0	0	69,073	0	0	24	0	65,1	59,5	0,36	0,29	-
03.10.2023	1,695	0	74,19	0	0	72,76	0	0	24	0	65,1	59,6	0,36	0,3	-
04.10.2023	1,812	0	77,97	0	0	76,452	0	0	24	0	65,3	59,7	0,36	0,3	-
05.10.2023	1,736	0	75,52	0	0	74,06	0	0	24	0	65,2	59,6	0,36	0,29	-
06.10.2023	2,801	0	82,455	0	0,488	80,843	0	0,482	24	0	65,6	57,7	0,36	0,29	-
07.10.2023	1,955	0,098	76,795	0	0	75,299	0	0	24	0	65,4	59,2	0,36	0,29	-
08.10.2023	5,544	0	107,96	0	0	105,799	0	0	24	0	66,4	53,9	0,36	0,29	-
09.10.2023	22,265	0	225,525	0	0,175	220,778	0	0,173	24	0	68,3	44,2	0,36	0,3	-
10.10.2023	28,82	0,029	271,61	0	0,097	265,795	0	0,096	24	0	68,9	43	0,36	0,29	-
11.10.2023	15,282	0,016	201,175	0	0	196,959	0	0	24	0	68	49,5	0,37	0,28	-
12.10.2023	9,027	0	161,09	0	0	157,797	0	0	24	0	67,2	53,5	0,37	0,29	-
13.10.2023	13,044	0	162,035	0	0	158,67	0	0	24	0	67,7	48,1	0,39	0,3	-
14.10.2023	9,518	0	144,075	0	0	141,107	0	0	24	0	67,4	51,3	0,41	0,31	-
15.10.2023	18,379	0	202,41	0	0	198,18	0	0	24	0	68	45,9	0,41	0,31	-
16.10.2023	32,448	0	301,3	0	0	294,885	0	0	24	0	68,7	42,4	0,4	0,31	-
17.10.2023	32,401	0	303,05	0	0,121	296,593	0	0,12	24	0	68,7	42,6	0,41	0,32	-
18.10.2023	26,045	0,019	250,235	0	0	244,955	0	0	24	0	68,3	42,9	0,4	0,32	-
19.10.2023	43,956	0	415,09	0	0	406,174	0	0	24	0	69	43,1	0,39	0,32	-
20.10.2023	55,472	0	493,64	0	0	482,201	0	0	24	0	71,9	44,5	0,4	0,32	-
Итого:	341,397	0	4458,93	0	0,881	4366,066	0	0,871	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,541														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	18302,798	235356,205	0	5,474	229798,888	0	5,392	20013	38
20.10.2023	18644,193	239815,135	0	6,355	234164,954	0	6,263	20733	38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.10.2023 7:33:46