

#98858#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (АСЦП)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	1,653	0	51,785	0	0	50,744	0	0	24	0	66,5	58,7	0,35	0,31	-
22.09.2024	1,424	0	46,78	0	0	45,853	0	0	24	0	66	58,6	0,34	0,31	-
23.09.2024	1,524	0	48,915	0	0	47,939	0	0	24	0	66,2	58,6	0,34	0,31	-
24.09.2024	1,495	0	49,68	0	0	48,696	0	0	24	0	65,9	58,6	0,34	0,31	-
25.09.2024	1,591	0	53,56	0	0	52,498	0	0	24	0	66	58,7	0,34	0,31	-
26.09.2024	1,678	0	53,45	0	0,403	52,385	0	0,397	24	0	66,1	58,8	0,34	0,31	-
27.09.2024	1,599	0,09	53,365	0	0,01	52,303	0	0,01	24	0	66,1	58,8	0,34	0,31	-
28.09.2024	1,557	0,002	53,545	0	0	52,49	0	0	24	0	65,8	58,7	0,34	0,31	-
29.09.2024	1,541	0	53,57	0	0,001	52,518	0	0,001	24	0	65,7	58,7	0,34	0,3	-
30.09.2024	7,196	0	92,755	0	0	90,857	0	0	24	0	67,2	48,3	0,34	0,31	-
01.10.2024	13,26	0	154,31	0	0,041	150,92	0	0,041	24	0	69,8	48,8	0,34	0,31	-
02.10.2024	12,129	0,007	118,755	0	0,025	116,197	0	0,025	24	0	69	44,1	0,34	0,31	-
03.10.2024	29,034	0,004	233,08	0	0	227,909	0	0	24	0	70,1	39,7	0,34	0,31	-
04.10.2024	13,445	0	130,3	0	0	127,488	0	0	24	0	69,1	43,9	0,33	0,31	-
05.10.2024	11,012	0	115,99	0	0	113,576	0	0	24	0	67,7	44,5	0,34	0,31	-
06.10.2024	14,909	0	146,44	0	0,005	143,357	0	0,005	24	0	68,2	43,3	0,33	0,31	-
07.10.2024	10,578	0,001	117,08	0	0	114,651	0	0	24	0	67,7	45,7	0,35	0,31	-
08.10.2024	8,106	0	100,84	0	0	98,799	0	0	24	0	66,9	47,3	0,39	0,32	-
09.10.2024	7,267	0	93,48	0	0,025	91,583	0	0,025	24	0	66,8	47,9	0,4	0,32	-
10.10.2024	4,846	0,004	76,385	0	0	74,849	0	0	24	0	66,5	51,1	0,4	0,32	-
11.10.2024	9,667	0	108,825	0	0	106,605	0	0	24	0	67	45,4	0,39	0,31	-
12.10.2024	21,722	0	191,9	0	0	187,85	0	0	24	0	68,5	40,9	0,39	0,31	-
13.10.2024	28,399	0	256,345	0	0,092	250,888	0	0,091	24	0	68,7	41,7	0,38	0,31	-
14.10.2024	25,498	0,014	221,565	0	0	216,812	0	0	24	0	68,9	40,8	0,39	0,31	-
15.10.2024	22,459	0	199,275	0	0	195,005	0	0	24	0	68,8	41,3	0,38	0,31	-
16.10.2024	27,274	0	231,905	0	0	226,881	0	0	24	0	69,2	40,5	0,38	0,3	-
17.10.2024	25,836	0	224,665	0	0	219,834	0	0	24	0	69,1	41	0,38	0,3	-
18.10.2024	21,817	0	197,23	0	0	193,036	0	0	24	0	68,6	41,7	0,38	0,3	-
19.10.2024	32,647	0	270,8	0	0	264,934	0	0	24	0	69,3	39,9	0,38	0,3	-
20.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	-
Итого:	361,163	0	3746,575	0	0,602	3667,457	0	0,595	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,262														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	28609,834	335569,165	0	8,96	327551,694	0	8,832	28797	38
20.10.2024	29005,224	339593,05	0	9,562	331490,425	0	9,425	29517	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 7:47:29