

#4708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (АСЦП)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	39,024	0	598,43	0	0	585,742	0	0	24	0	68,5	52,6	0,41	0,28	9
22.11.2021	50,708	0	753,93	0	0	736,508	0	0	24	0	71,8	55,4	0,41	0,28	6
23.11.2021	45,326	0	696,43	0	0,019	680,646	0	0,019	24	0	71	55,2	0,41	0,28	-
24.11.2021	42,881	0,004	641,745	0	0	627,776	0	0	24	0	69,6	53,3	0,41	0,28	-
25.11.2021	41,868	0	654,215	0	0	640,316	0	0	24	0	68,6	53	0,41	0,28	-
26.11.2021	44,364	0	623,295	0	0	608,784	0	0	24	0	72,1	54,7	0,41	0,28	-
27.11.2021	48,526	0	666,885	0	0	650,438	0	0	24	0	74,5	56,7	0,41	0,28	-
28.11.2021	37,798	0	552,255	0	0	538,706	0	0	24	0	74,3	57,6	0,41	0,28	-
29.11.2021	49,319	0	738,765	0	0	720,561	0	0	24	0	74,4	58,1	0,4	0,29	-
30.11.2021	59,254	0	852,12	0	0	831,018	0	0	24	0	74,7	57,7	0,4	0,29	-
01.12.2021	61,564	0	850,685	0	0	828,516	0	0	24	0	76,9	59,1	0,4	0,29	-
02.12.2021	52,73	0	741,59	0	0	723,449	0	0	24	0	74,1	56,8	0,4	0,29	-
03.12.2021	57,816	0	765,865	0	0	746,1	0	0	24	0	76,5	58	0,41	0,29	-
04.12.2021	59,685	0	777,74	0	0	757,196	0	0	24	0	77,4	58,6	0,41	0,29	-
05.12.2021	61,172	0	873,26	0	0	850,25	0	0	24	0	77,3	60,2	0,4	0,29	-
06.12.2021	69,97	0	838,375	0	0,006	813,668	0	0,006	23	1	82,4	61,9	0,4	0,29	-
07.12.2021	85,678	0,001	895,77	0	0	866,829	0	0	24	0	86,9	63,3	0,4	0,28	-
08.12.2021	97,825	0	1087,59	0	0	1051,63	0	0	24	0	88	65,8	0,4	0,28	-
09.12.2021	83,88	0	908,99	0	0,027	880,308	0	0,026	24	0	85,6	62,9	0,4	0,28	-
10.12.2021	49,676	0,007	488,04	0	0,04	474,753	0	0,039	24	0	78,8	53,9	0,4	0,28	-
11.12.2021	47,585	0,008	424,375	0	0,006	413,095	0	0,006	24	0	77,7	50,3	0,4	0,28	-
12.12.2021	56,941	0,001	480,695	0	0,001	467,586	0	0,001	24	0	78,9	49,9	0,4	0,28	-
13.12.2021	58,31	0	515,1	0	0,002	501,257	0	0,002	24	0	78,2	50,4	0,4	0,28	-
14.12.2021	50,675	0	480,695	0	0,006	468,603	0	0,006	24	0	75,4	49,6	0,4	0,28	-
15.12.2021	45,009	0,001	468,235	0	0,003	457,325	0	0,003	24	0	72,1	48,7	0,4	0,28	-
16.12.2021	42,966	0,001	484,425	0	0,002	473,724	0	0,002	24	0	70,1	48,5	0,41	0,28	-
17.12.2021	46,74	0	624,795	0	0	610,859	0	0	24	0	70,5	52,3	0,4	0,28	-
18.12.2021	44,01	0	587,81	0	0	574,679	0	0	24	0	70,5	52,3	0,41	0,28	-
19.12.2021	43,139	0	522,25	0	0,006	510,577	0	0,006	24	0	70,6	50,5	0,41	0,28	-
20.12.2021	55,68	0,001	503,09	0	0	490,022	0	0	24	0	76,6	49,5	0,41	0,28	-
Итого:	1630,119	0	20097,445	0	0,118	19580,921	0	0,116	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	389,347														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2021	1489,366	41806,06	0	0,207	40934,507	0	0,204	3993	2
20.12.2021	3119,485	61903,505	0	0,325	60515,428	0	0,32	4712	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 7:41:54